

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 114 stron

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim
ADRES: miejscowość Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, województwo Podlaskie, obręb Bielsk Podlaski, numer geodezyjny działek: 4699/1, 5230, 5231, 5232
ZAKRES: BRANŻA ELEKTRYCZNA – projekt wykonawczy na instalacje elektryczne nN rozdzielcze i odbiorcze.

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji**
SAN-SYSTEM Karol Brodowski
ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko
tel. 87 520 17 83, biuro@san-system.com.pl

Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data	Podpis z pieczęcią
Projektant mgr inż. Barbara Marciniak	Instalacyjna elektryczna Nr ewid. SUW/339/80	Sierpień 2016r.	
Asystent projektanta mgr inż. Tomasz Penner		Sierpień 2016r.	

Olecko, sierpień 2016r.

Spis treści

1.	OPIS TECHNICZNY	3
1.1.	Podstawa opracowania	3
1.1.1.	Przedmiot opracowania.....	3
2.	PROJEKTOWANE OBIEKTY	4
2.1.	Rozdzielnia technologiczna 1.5.....	4
2.2.	Prasa i pompownia wielofunkcyjna	6
2.2.1.	Rozdzielnia dmuchaw w budynku 19.....	8
2.2.2.	Rozdzielnia prasy odwadniającej	9
2.2.3.	Rozdzielnia prasy zagęszczająco-odwadniającej	9
2.2.4.	Rozdzielnia R14.2 potrzeb własnych budynku 14 i 15	11
2.3.	Komora nitryfikacji 6A	12
2.4.	Punkt zlewny ścieków dowożonych oraz przepompownia	14
2.5.	Sitopiaskownik	16
2.6.	Osadniki wtórne	19
2.7.	System sterowania i SCADA	19
2.8.	Monitoring obiektu	19
3.	ZAŁĄCZNIKI	22
Załącz.1	Schemat wykonawczy rozdzielni R1.5	22
Załącz.2	Schemat wykonawczy rozdzielni R14, R19, R14.2	43
Załącz.3	Schemat wykonawczy rozdzielni R6A	65
Załącz.4	Schemat wykonawczy rozdzielni RPPZ	80
Załącz.5	Schemat wykonawczy rozdzielni R1B oraz R3AB	90
Załącz.6	Rozmieszczenie kamer zewnętrznych na terenie oczyszczalni	113

1.OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora w zakresie przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji nN w obiekcie.
- Dokumentacje budowlane dla branży elektrycznej.
- Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.

1.1.1. Przedmiot opracowania

- Wewnętrzne linie kablowe.
- Schemat połączeń w rozdzielnicach głównych oraz obiektowych, jako uzupełnienie do projektu budowlanego.
- Monitoring terenu i technologii za pomocą kamer CCTV,

2. PROJEKTOWANE OBIEKTY

2.1. *Rozdzielnia technologiczna 1.5*

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Rozdzielnica R1.5 budynku.
- Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i siłowa.
- Instalacje urządzeń technologicznych, sterowania i komunikacji
- Schematy elektryczne rozdzielni R1.5

Rozdzielnia wykonać w dwóch obudowach szafowych z blachy stalowej, malowanych proszkowo z drzwiami dwuskrzydłowymi, o wymiarach zewnętrznych 1000x2000x500mm i stopniu ochrony IP54. Szafy należy zainstalować na cokole o wysokości 100mm. Szafy należy umieścić w pomieszczeniu technologicznym 1.5. Z rozdzielnic będą zasilane obwody instalacji potrzeb własnych i instalacji technologiczne.

Wypożyczenie pól zasilania obwodów p.w.b.:

- Pola zasilania obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia budynku wyposażone w wyłączniki ochronne o prądzie różnicowym 30mA i nadprądowe o charakterystyce C.

Instalacja oświetleniowa budynku

- Stosować przewody YDY o przekroju 1,5mm². Przewody na ścianach układać na tynku w listwach lub rurkach instalacyjnych. Należy zastosować osprzęt kropłoszczelny natynkowy.
- Do oświetlenia pomieszczenia zaprojektowano oprawy LED wewnętrzne do pomieszczeń produkcyjnych o stopniu ochrony IP 65. Przy doborze opraw przyjęto natężenie oświetlenia nie mniejsze jak 100lx. Łączniki instalować na wys. 1,3m.
- Oświetlenia pomieszczenia zaprojektowano oprawy LED wewnętrzne w oprawach świetlówkowych o długości minimum 120cm do pomieszczeń produkcyjnych o stopniu ochrony IP 65 o kącie świecenia 120st. Przy doborze opraw przyjęto natężenie oświetlenia nie mniejsze jak 100lx.
- Łączniki instalować na wys. 1,3m.
- Oświetlenie zewnętrzne zamontować w postaci halogenu LED o mocy minimum 100W na wysokości 2,5m na elewacji budynku i drugie oświetlenie na wysięgniku o wysokości 2,5m nad najwyższą kondygnacją schodów na komorach ATSO.

Instalacja siłowa i gniazd wtykowych

- Zaprojektowany został zestaw odbiorczy 400/230V wyposażony w wyłącznik, gniazdo siłowe i gniazdo wtykowe.
- Zasilanie zestawu przewodem YDYżo 5*2,5. Usytuowany w pobliżu szafy rozdzielczej.
- Zaprojektowano dwa gniazdko według planu do podłączenia awaryjnych grzejników o mocy 2500W, obwody gniazd wykonać przewodem YDY 3x2,5mm².

Opis wyposażenia pól w R1.5 na potrzeby technologii

Szafa technologiczna powinna zawierać w sobie:

- Sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- Switch Ethernetowy oraz konwerter światłowodowy na RJ45
- Dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szaf do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- Ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- Ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- Czujnik kolejności i zaniku faz,
- Wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- Wyłączniki różnicowo-prądowe,
- Wyłączniki silnikowe,
- Styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- Na elewacji rozdzielni R1.5 oraz na pomostach ATSO umieścić 10" panele operacyjne do sterowania ręcznego i wprowadzania nastaw obiektowych,

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą autonomicznego sterownika PLC, który będzie portami komunikacyjnymi połączony z głównym sterownikiem PLC S7-300 przy stanowisku dyspozytorskim oczyszczalni. Wyposażenie sterownika PLC S7-300 uzupełnić o potrzebne karty komunikacyjne.

Szafę rozdzielczą wykonać na podstawie przykładowego schematu wykonawczego dołączonego do niniejszego opracowania.

2.2. Prasa i pompownia wielofunkcyjna

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Rozdzielnica R14 budynku.
- Rozbudowa instalacji potrzeb własnych budynków 14 i 15
- Instalacje urządzeń technologicznych, sterowania i komunikacji
- Schematy elektryczne rozdzielni R14, R14.2, R19

Rozdzielnica R14 budynku i technologii

Rozdzielnia będzie wykonana w obudowie z blachy stalowej, malowanej proszkowo z drzwiami dwuskrzydłowymi, o wymiarach zewnętrznych 1000x2000x500mm i stopniu ochrony IP54. Szafę należy zainstalować na cokole o wysokości 100mm. Szafy należy umieścić w pomieszczeniu dmuchaw 19.

Z rozdzielnic będą zasilane obwody potrzeb własnych budynku 19 istniejące i obwody technologiczne.

Opis pól zasilania instalacji potrzeb własnych:

- Pola zasilania istniejącego obwodu oświetleniowego wyposażone w wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe 30mA.
- Pole zasilania rozdzielnic R14.2 potrzeb własnych budynku 14 i 15 wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pole zasilania rozdzielnic R19 dmuchaw KTSO wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pole zasilania rozdzielnic RPrOZ prasy odwadniająco-zagęszczającej wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pole zasilania rozdzielnic RPrO prasy odwadniającej wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pole zasilania rozdzielnic RPolZ stacji polimeru prasy zagęszczającej wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pole zasilania rozdzielnic RPolO stacji polimeru prasy odwadniającej wyposażać w rozłącznik bezpiecznikowy.
- Pola zasilania obwodów sterowniczych wyposażone zostały w wyłączniki ochronne o prądzie różnicowym 30mA i nadprądowe o charakterystyce C.

Instalacja siłowa i gniazd wtykowych

- Instalacja gniazd serwisowych, gniazd wtykowych i instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian, należy ją zasilić z rozdzielnic R14.

Opis szczegółowy wykonania rozdzielnicy R14 i instalacji zasilania i sterowania urządzeń technologicznych

Rozdzielnicę należy umieścić w pomieszczeniu 19 a w budynku 14 umieścić tylko panele operacyjne. Z budynku 14 usunąć istniejące szafy pras i pompowni wielofunkcyjnej.

Szafa powinna zawierać w sobie:

- Sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- Switch Ethernetowy oraz konwerter światłowodowy na RJ45
- Dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szafy do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- Ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- Ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- Czujnik kolejności i zaniku faz,
- Wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- Wyłączniki silnikowe,
- Styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- Na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,
- Na elewacji rozdzielni R19 oraz na parterze i pomieszczeniu piwnicznym budynku 14 umieścić 10" panel operacyjny do sterowania ręcznego i wprowadzania nastaw obiektowych,

Przewodem WZ-M3, WZ-M4, WZ-M5 oraz WZ-M6 zasilić odpowiednio z puszek łączeniowych SK3, SK4, SK5 oraz SK6 mieszadła (4kW każde). Mieszadła te znajdują się w zbiorniku uśredniającym 1.4 wód technologicznych oraz odcieków. W tym zbiorniku dokonywać również pomiar poziomu czujnikiem ultradźwiękowym (przetwornik 6 metrowy), pomiar tlenu (metodą optyczną wyrażony w mg/l) oraz pomiar zawiesiny (przetwornikiem z wycieraczką na czujniku optycznym, wartość zawiesiny wyrazić w mg/l). Pomiaru dokonywać przetwornikiem wielokanałowym z ekranem dotykowym. Przetwornik zasilić przewodem WZ-SK10, potrzebne sygnały zebrać przewodem WS-SK10. Przetwornik zamknąć w obudowie z IP55 i przezroczystymi drzwiczkami.

Zasuwy ZP3 i ZPO zasilić przewodami zasilająco-sterowniczymi WZ-ZP3 i WZ-ZPO. Taka ilość żył w przewodach umożliwia podłączenie dwie krańcówki momentowe i dwie krańcowe wraz z sygnalizacją termika zasuwy oraz grzałki zasuwy.

Przewodami WZ-P1.1 i WZ-P1.2 zasilić P1.1 i P1.2 (7,5kW) pompy osadu nadmiernego pompujące nadmiar osadu ze zbiornika 12.2 do komór defosfatacji. Rozruch tych pomp ma następować przy użyciu softstartów, urządzenia rozruchowe mają być o stopień wyższe niż to wynika z tabliczek znamionowych silników.

Przewodami WZ-P2.1 i WZ-P2.2 zasilić P2.1 i P2.2 (7,5kW) pompy wód nadosadowych ze zbiornika 12.3 do komór defosfatacji. Praca tych pomp ma być realizowana przy użyciu falowników, regulacja obrotami ma być uzależniona od poziomu w zbiorniku wód nadosadowych z zachowaniem małej histerezy lub przy użyciu regulatora PID.

Przewodami WZ-P3.1 i WZ-P3.2 zasilić P3.1 i P3.2 (18,5kW) pompy opróżniania zbiornika 1.4. Rozruch i sterowanie tych pomp ma następować przy użyciu falowników sterowanych poziomem w zbiorniku KTSO lub OBF.

Przewodami WZ-P4.1 i WZ-P4.2 zasilić P4.1 i P4.2 (18,5kW) pompy napełniania zbiornika 1.4. Rozruch i sterowanie tych pomp ma następować przy użyciu falowników, sterowanie ma opierać się o poziom w zbiorniku wód nadosadowych (zb. 12.3), komory osadu (zb. 12.2) lub komory odcieków (zb. 12.1).

Do sterowania automatycznego odbiornikami podpiętymi do tej rozdzielni oprócz panela wizualizacyjnego na elewacji rozdzielni, zmontować dodatkowo dwa panele operacyjne 10" w budynku 14, jedną szafkę z panelem na parterze i drugą szafkę z panelem w piwnicy (pompowni wielofunkcyjnej). Szafki te mają posiadać IP55, przezroczyste drzwiczki i przycisk bezpieczeństwa zatrzymujący urządzenia na danej kondygnacji budynku.

Rozdzielnia R14 służy również jako dystrybucja mocy dla:

- Rozdzielni R19 (zasilanie dmuchaw w budynku 19),
- Rozdzielnie RPrOZ (zasilanie urządzeń prasy odwadniająco-zagęszczającej),
- Rozdzielni RPrO (zasilanie urządzeń prasy odwadniającej)

2.2.1. Rozdzielnia dmuchaw w budynku 19

Rozdzielnię R19 zasilić z rozdzielni R14 przewodem WZ-R19. Projektowany przewód zasilający YKYżo 5x50mm², długość linii 8 metrów. Przewód zasilający zabezpieczyć w rozdzielni R14 bezpiecznikiem gG 125A.

Istniejące dmuchawy D1, D2, D3 (7,5kW, 22kW, 30kW) w budynku 19 zasilić rozdzielni R14. Łączna zapotrzebowanie szafy na moc to 59,5kW. Rozruchy dmuchaw realizować za pomocą falowników. Istniejącą rozdzielnię zdemontować (gdyż w jej miejscu zostaną posadowienie dwie nowe rozdzielnie). Nowo zbudowaną rozdzielnię R19 posadowić obok nowej rozdzielni R14. Parametry i wizualizację dmuchaw przedstawić na panelu operacyjnym szafy R14.

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą sterownika PLC umieszczonego w rozdzielni R14. Zestawić komunikację na projektowanych światłowodach jednomodowych do PLC S7-300 na stanowisku dyspozytorskim oczyszczalni. Wyposażenie sterownika PLC S7-300 uzupełnić o potrzebne karty komunikacyjne.

Szafę rozdzielczą wykonać na podstawie przykładowego schematu wykonawczego dołączonego do niniejszego opracowania.

2.2.2. Rozdzielnia prasy odwadniającej

Rozdzielnię RPrO zasilającą prasę odwadniającą zasilić z rozdzielni R14. Projektowany przewód zasilający YKYżo 5x6mm², długość linii 22 metry. Przewód zabezpieczyć w rozdzielni R14 bezpiecznikiem gG 32A. Łączne zapotrzebowanie tej rozdzielni na moc to 14,4kW.

Szafa powinna zawierać w sobie:

- sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- switch Ethernetowy,
- dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szaf do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- czujnik kolejności i zaniku faz,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- wyłączniki silnikowe,
- styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,
- na elewacji umieścić 10" panel operacyjny do sterowania ręcznego i wprowadzania nastaw obiektowych,

2.2.3. Rozdzielnia prasy zagęszczająco-odwadniającej

Rozdzielnię RPrZO sterującą prasą odwadniającą zasilić z rozdzielni R14. Projektowany przewód zasilający to YKYżo 5x6mm², długość linii 21 metrów. Kabel zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem gG 32A. Łączne zapotrzebowanie tej rozdzielni na moc to 15,85kW.

Szafa powinna zawierać w sobie:

- sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)

- switch Ethernetowy,
- dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szaf do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- czujnik kolejności i zaniku faz,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- wyłączniki silnikowe,
- styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,
- na elewacji umieścić 10" panel operacyjny do sterowania ręcznego i wprowadzania nastaw obiektowych,

Pompę PTZ (5,5kW) sterować falownikiem z układem regulacji PID w zależności od poziomu w leju odbierającym osad z wirówki zagęszczającej. Przy wykonywaniu sterowania do tej pompy uwzględnić najniższe obroty pompy i przy niskim poziomie osadu „usypiać” falownik tej pompy. Do pomiaru osadu w leju odbierającym zastosować czujnik hydrostatyczny z membraną ceramiczną, redukcję gwintów realizować za pomocą króćców z PE

W pompie PNZ (5,5kW) obrotami sterować w zależności od nastawy tej prasy.

Ze stacji roztwarzania polimeru w prasach zebrać sygnalizację pracy i awarii.

Pompę PPolz sterować za pośrednictwem falownika i podawać polimer na prasę zagęszczająco-odwadniającą w zależności od nastawy tej prasy.

Zasilanie do napędów prasy zagęszczająco-odwadniającej doprowadzić według rysunków wykonawczych. Przewody te prowadzić na ścianach w korytach kwasoodpornych, po prasach prowadzić po ramie w specjalnie pod to przygotowanych kątownikach. Większość napędów w prasach jest zasilana falownikami. Dlatego należy przewidzieć do tego celu przystosowane przewody (w ekranach, tłumiące zakłócenia od falowników). Ekrany tych przewodów (zasilające i sterownicze) należy z jednej strony w jednym miejscu podłączyć do płyty szafy sterowniczej.

Uruchamianie przenośnika ma być realizowane wraz ze startem prasy odwadniającej lub wraz ze startem prasy zagęszczająco-odwadniającej o ile zostanie wybrany tryb pracy jako odwadnianie. W takim przypadku należy również wybrać która z pomp będzie pompą nadawy dla prasy zagęszczająco-odwadniającej oraz zamontować płytę pod tą prasą kierując osad do przenośnika wstęgowego.

Przy prasie na komorze flokulatora zamontować panel dotykowy umożliwiający kontrolę nad prasą. Panel powinien znajdować się w rozdzielnicy sterowniczej o szczelności minimum IP55 z przezroczystymi drzwiczkami. Na elewacji tej skrzynki zamontować również przyciski bezpieczeństwa umożliwiające zatrzymanie urządzeń w danym urządzeniu.

Z przepływomierzy zebrać informację o przepływie chwilowym oraz ilości przepompowanego medium. Dalej te informację które docierają do szafy prasy przekazać do szafy R14 za pomocą przewodu Ethernetowego.

2.2.4. Rozdzielnia R14.2 potrzeb własnych budynku 14 i 15

Z rozdzielnicy R14.2 zasilić istniejącą instalację oświetleniową i gniazd serwisowych i wtykowych oraz projektowane obwody gniazd wtykowych do zasilania grzejników elektrycznych. Rozdzielnicę wykonać w obudowie naściennej o IP 65. Szczegóły montażowe zgodnie z schematem ideowym dokumentacji budowlanej oraz według schematu elektrycznego dołączonego do niniejszej dokumentacji.

2.3. Komora nitryfikacji 6A

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Rozdzielnica R6A komory nitryfikacji 6A.
- Schematy elektryczne rozdzielnic R6A

Rozdzielnia będzie składała się z szafy wykonanej z blachy stalowej, malowanej proszkowo z drzwiami dwuskrzydłowymi, o wymiarach zewnętrznych 1200x2000x500mm i stopniu ochrony IP54. Szafy należy zainstalować na cokole o wysokości 100mm. Szafy należy umieścić w kontenerze obok komór nitryfikacji.

- Z rozdzielnic będą zasilane tylko urządzenia technologiczne.
- Pola sterownicze wyposażać w wyłączniki ochronne o prądzie różnicowym 30mA i nadprądowe o charakterystyce C.

Opis wyposażenia pól R6A na potrzeby technologii

Szafa technologiczna powinna zawierać w sobie:

- Sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- Switch Ethernetowy oraz konwerter światłowodowy na RJ45
- ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- czujnik kolejności i zaniku faz,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- wyłączniki silnikowe,
- styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,
- na elewacji umieścić 10" panel operacyjny do sterowania ręcznego i wprowadzania nastaw obiektowych,

Dmuchawy (55kW) sterować falownikami w oparciu o zawartość tlenu w komorze 6A i mają pracować w histerezie nastaw tlenowych. Dopuszczalne jest aby dwie dmuchawy pracowały jednocześnie. Mieszadła mają być zasilane za pośrednictwem softstartów o mocy o stopień wyższe niż to wynika z tabliczki znamionowej silnika. W przypadku wystąpienia wysokich azotanów wyłączyć dmuchawy i załączyć mieszadła. Mieszadła mają pracować do uzyskania niskiego

poziomu azotanów. Pompy P1 i P2 w komorze 6A mają służyć do recyrkulacji ścieków. Praca pomp będzie sterowana nastawami czasowymi (czas pracy/czas postoju).

W czujniku tlenu, azotanów i zawiesiny mają być wyposażone również dwie pozostałe komory 6B i 6C. Pomiary w tych komorach będą służyć do optymalizacji procesu. Czujniki mają być podłączone do wielokanałowych przetworników pomiarowych, które mają być zainstalowane w skrzynkach o ochronie IP55 z przezroczystymi drzwiczkami.

Pomiary ze wszystkich komorach odzwierciedlić na panelu operacyjnym 10" oraz przenieść te pomiary do systemu SCADA.

Obok komór nityfikacji zdemontować dwie stare, żeliwne rozdzielnie elektryczne. W miejsce istniejących dwóch softstartów od turbin napowietrzających zamontować falowniki które należy wpiąć do systemu sterowania.

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą rozproszonych wyjść/wyjść głównego sterownika PLC S7-300 przy stanowisku dyspozytorskim oczyszczalni. Zapewnić komunikację z głównym sterownikiem w postaci linii światłowodowej.

Szafę rozdzielczą wykonać na podstawie przykładowego schematu wykonawczego dołączonego do niniejszego opracowania.

2.4. Punkt zlewny ścieków dowożonych oraz przepompownia

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Rozdzielnica RPPZ przepompowni.
- Schematy elektryczne rozdzielnic RPPZ

Rozdzielnia będzie składała się z szafy wykonanej z blachy stalowej, malowaną proszkowo o wymiarach zewnętrznych 800x1000x400mm i stopniu ochrony IP54. Szafę należy zainstalować na stopie fundamentowej obok studni przepompowni.

- Z rozdzielnic będą zasilane tylko urządzenia technologiczne.
- Pola sterownicze wyposażać w wyłączniki ochronne o prądzie różnicowym 30mA i nadprądowe o charakterystyce C.

Opis technologiczny

Szafa pompowni powinna zawierać w sobie:

- sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- konwerter światłowodowy na RJ45
- dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szaf do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- czujnik kolejności i zaniku faz,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- wyłączniki silnikowe,
- styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,

Pompy pompowni (5,5kW) uruchamiać softstartami które mają chodzić naprzemiennie sterowane czujnikiem hydrostatycznym z membraną ceramiczną. Jako rezerwę zastosować dodatkowo 3szt. czujników pływakowych.

Z rozdzielni RPPZ zasilić rozdzielnie RPZ kontenerowego punktu ścieków dowożonych, zapotrzebowanie na moc 8,4kW. Kontener wyposażony w czytnik identyfikujący 10 pojazdów dowożących, rejestrację ilości i dostawcę ścieków,

drukarce z obcinakiem papieru. Punkt zlewny zintegrować z wagą na czujnikach tensometrycznych.

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą autonomicznego sterownika PLC, który będzie portami komunikacyjnymi połączony z głównym sterownikiem PLC S7-300 przy stanowisku dyspozytorskim oczyszczalni. Wyposażenie sterownika PLC S7-300 uzupełnić o potrzebne karty komunikacyjne.

Szafę rozdzielczą wykonać na podstawie przykładowego schematu wykonawczego dołączonego do niniejszego opracowania.

2.5. Sitopiaskownik

ZAKRES OPRACOWANIA:

- Rozdzielnica R1B budynku.
- Rozdzielnia R3AB przy zbiorniku defosfatacji.
- Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i siłowa.
- Instalacja odgromowa.
- Instalacje urządzeń technologicznych, sterowania i komunikacji
- Schematy elektryczne rozdzielnic R1B oraz R3AB

Rozdzielnice będą się składać z szaf wykonanych z poliestru z drzwiami dwuskrzydłowymi, o wymiarach zewnętrznych 1000x2000x500mm i stopniu ochrony minimum IP55. Z rozdzielnic R1B będą zasilane obwody instalacji potrzeb własnych i instalacji technologiczne. Z rozdzielnic R3AB będą zasilane mieszkadła i zasuwa na komorze defosfatacji.

Instalacja oświetleniowa

- Plan instalacji przedstawiony jest na rysunku rys.7
- Stosować przewody YDY o przekroju 1,5mm² . Przewody na ścianach układać na tynku w listwach lub rurkach instalacyjnych. Należy zastosować osprzęt kropłoszczelny natynkowy.
- Do oświetlenia pomieszczenia zaprojektowano oprawy LED wewnętrzne do pomieszczeń produkcyjnych o stopniu ochrony IP 65. Przy doborze opraw przyjęto natężenie oświetlenia nie mniejsze jak 100lx. Łączniki instalować na wys. 1,3m.

Instalacja siłowa i gniazd wtykowych

- Zaprojektowany został zestaw odbiorczy 400/230V wyposażony w wyłącznik, gniazdo siłowe i gniazdo wtykowe.
- Zasilanie zestawu przewodem YDYżo 5*2,5. Usytuowany w pobliżu szafy rozdzielczej.
- Wykonać dwa gniazdka według planu do podłączenia awaryjnych grzejników o mocy 2500W.

Instalacja odgromowa

Instalacja obejmuje wykonanie uziomu fundamentowego, przewodów uziemiających i odprowadzających oraz złącz kontrolnych. Zwody poziome połączy stanowić będzie blacha pokrycia.

Uziom fundamentowy sztuczny wykonać układając w najniższej warstwie ławy fundamentowej płaskownik ustawiając go na sztorc. Płaskownik mocować drutem wiązałkowym do zbrojenia ławy. Przewody uziemiające połączyć z uziomem przez spawanie. Nieocynkowane elementy uziomu otulić dobrze betonem.

Uziom ochronny jest wspólny dla instalacji odgromowej i szyny PE w rozdzielniczy budynku.

Opis technologiczny

Szafa powinna zawierać w sobie:

- sterownik PLC (z protokołem Profibus/Modbus)
- konwerter światłowodowy na RJ45
- dwa układy termostatów do wentylacji szaf oraz ogrzewania szaf do zapobiegania kondensacji pary wodnej,
- ogranicznik przepięć klasy B+C dla układów siłowych,
- ograniczniki przepięć klasy D dla układów sterowniczych,
- czujnik kolejności i zaniku faz,
- wyłączniki nadmiarowo-prądowe,
- wyłączniki silnikowe,
- styczniki, softstarty i falowniki w zależności od mocy i zaproponowanego układu zasilania urządzeń,
- na elewacji przełączniki i włączniki umożliwiające załączenie lokalnie każdego urządzenia,

Z rozdzielni R1B zasilić rozdzielnie piaskownika, instalację oświetleniowo-gniazdkową. Rozdzielnia ta zasila również urządzenia oczyszczania mechanicznego (sito obrotowe, przenośniki poziomy i skośny jak również pompę tłuszczu).

Rozdzielnia R3AB zasilana z rozdzielnicy R1B zasila dwa mieszadła w komorze defosfatacji i zasuwę. Sterowanie mieszadłami oprzeć na nastawach czasowych.

W komorze kraty obrotowej zainstalować czujnik poziomu z membraną ceramiczną o który należy oprzeć sterowanie kratą obrotową. O ten sam pomiar opiera się sterowanie trzema zastawkami na komorze rozprężnej w przypadku wystąpienia poziomu przelewu w sitopiaskowniku otwieramy zasuwę Z1 i w przypadku dalszego wzrostu poziomu również zasuwę Z2. W przypadku otwarcia zasuwy Z1 lub Z2 na wlocie koryta otwierana jest również zastawka Z3 na wylocie koryta. Zastawki mają za zadanie utrzymanie poziomu poniżej krawędzi przelewu kanału bajpasowego komory sita. Napędy zastawek mają posiadać czujnik pozycji otwarcia. W komorze rozprężnej umieścić taki sam czujnik poziomu jak w komorze sita. Zastawki na kanale zamykają się po obniżeniu

poziomu w komorze rozprężnej. Na korycie zbiorczym po mechanicznym oczyszczaniu zastosować pomiar pH z czujnikiem temperatury.

Sterowanie odbywać się będzie za pomocą rozproszonych wyjść/wyjść głównego sterownika PLC S7-300 przy stanowisku dyspozytorskim oczyszczalni. Zapewnić komunikację z głównym sterownikiem w postaci linii światłowodowej.

Szafę rozdzielczą wykonać na podstawie przykładowego schematu wykonawczego dołączonego do niniejszego opracowania.

2.6. Osadniki wtórne

W osadnikach wtórnych wymienić przewody zasilające zgarniacze i podpiąć je do nowych złączy obrotowych. Z nowych złączy obrotowych wykorzystać sygnalizację: pracy i awarii zgarniacza, pracy i awarii szczotki czyszczącej bieżni, pracy i awarii szczotki czyszczącej koryto przelewowe. Sygnalizację podpiąć do istniejącego sterownika i do systemu SCADA.

Bieżni osadników zapewnić podgrzewanie w okresach zimowych w tym celu na bieżni ułożyć przewód grzewczy zmiennooporowy o parametrach 30W/m o długości 83m na każdym osadniku. Obwody podgrzewania bieżni zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi klasy D.

2.7. System sterowania i SCADA

System sterowania i wymiana danych pomiędzy rozdzielnicami będzie odbywać się przy użyciu światłowodów. Ze względu na najniższą cenę i na odległości między obiektami w projekcie przyjęto użycie światłowodu wielomodowego 50/125 μ m 4-włóknowego.

Na obu końcach światłowodu zamieniać sygnał optyczny na przewód Ethernetowy przy użyciu media konwertera. Używać przewodu światłowodowego nadającego się do układania w ziemi. Na niewielkich odległościach pomiędzy rozdzielnicami w tym samym budynku lub pomiędzy rozdzielnicą a panelem operatorskim prowadzić przewodem F/UTP kat. 5e.

Wykonać na istniejącym systemie SCADA (WinCC 5.0) rozbudowy wizualizacji o nowo powstałe obiekty, uzupełniając system o dodatkowe plansze obiektu, zdarzenia alarmowe, raporty. Rozbudowywany system SCADA uzupełnić o niezbędne rozszerzenia licencji. Opcjonalnie wykonać całą wizualizację na nowym systemie SCADA obejmując tą wizualizacją całą dotychczasową istniejącą technologię oraz rozbudowywaną technologię oczyszczalni ścieków.

Dla głównego sterownika PLC zapewnić konieczne rozszerzenia niezbędne do komunikacji z nowymi sterownikami PLC oraz do komunikacji z nowymi wyspami rozproszonych wejść/wyjść.

2.8. Monitoring obiektu

Schemat rozmieszczenia kamer zewnętrznych CCTV został przedstawiony poniżej. Rozmieszczenie kamer wewnętrznych uzgodnić z inwestorem.

Przewidzieć montaż 11 kamer zewnętrznych (5 kamer obrotowych oraz 6 kamer stałych) oraz 7 kamer wewnętrznych:

- Budynek socjalny – 1 szt. na zewnątrz

- Nowy garaż – 1 szt. obrotowa na zewnątrz i 2 szt. wewnątrz
- Sito piaskownik - 1 szt. obrotowa na zewnątrz i 2 szt. wewnątrz
- Komora rozdziału ścieków - 1 szt. na zewnątrz
- Komory denitryfikacji - 1 szt. obrotowa na zewnątrz
- Osadniki wtórne - 1 szt. obrotowa na zewnątrz
- Pompownia recyrkulacji - 1 szt. wewnątrz
- Agregat i stacja transformatorowa - 1 szt. obrotowa na zewnątrz
- Zbiornik wielofunkcyjny - 2 szt. na zewnątrz
- Budynek zagęszczania osadów - 2 szt. wewnątrz
- Punkt zlewny i waga – 2 szt. na zewnątrz

Kamery zewnętrzne jak i wewnętrzne mają posiadać następujące parametry:

- kamery IP minimum 2MPix – 1920x1080
- klasa szczelności obudowy minimum IP66
- kąt widzenia poziomego minimum 85st.
- Odświeżanie 25kl/s dla 1920x1080 i niższych
- Czułość minimum 0,01lx z AGC oraz 0lx w trybie IR
- Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
- Złącze RJ-45
- Kompresja H.264/MJPEG
- Zasięg IR minimum 30m
- Możliwość zasilania konwencjonalnego 12V oraz PoE (802.3af)
- Zakres temperaturowy pracy ciągłej przynajmniej -30...+60st.C

Kamery zewnętrzne obrotowe mają posiadać następujące parametry:

- kamery IP minimum 2MPix – 1920x1080
- klasa szczelności obudowy minimum IP66
- kąt widzenia minimum 55st.
- Odświeżanie 25kl/s dla 1920x1080 i niższych
- Czułość minimum 0,05 w kolorze oraz 0,01 w trybie czarno-białym
- Detekcja ruchu, Defog, detekcja intruza, przekroczenie wirtualnej linii
- Obrót w poziomie minimum 160st./s (w trybie preset 240st./s)
- Obrót w pionie minimum 120st./s (w trybie preset 200st./s)
- Obrót w poziomie 360st.
- Obrót w pionie minimum 15st.do 90st.
- Zasięg IR minimum 100m
- Złącze RJ-45
- Kompresja H.264/MJPEG
- Zoom optyczny minimum 20x
- Zoom cyfrowy minimum 16x
- Możliwość zasilania konwencjonalnego 24V oraz PoE+
- Zakres temperaturowy pracy ciągłej przynajmniej -30...+65st.C

Sygnal z kamer zbierany przez dwa rejestrator IP 32-kanalowe, do jednego rejestratora podłączyć sygnały z kamer nastawionych na technologie, do

drugiego rejestratora podłączyć kamery obserwujące teren oczyszczalni. Do rejestratorów dostarczyć dwa monitory ze złączami HDMI o średnicy minimum 28", rozdzielczości 1920x1080 pikseli, kątem widzenia 178 w pionie i poziomie, minimalnym kontrastem statycznym 3000:1 oraz czasem reakcji plamki ekranu na poziomie minimum 5ms.

Parametry rejestratorów IP:

- 32-kanałowe
- Rozdzielczość HDMI 1920x1080
- Po 4 dyski SATA o pojemności minimum 4TB
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań bezpośrednio z rejestratora minimum 6 kanałów 1080P
- Jednoczesna obsługa HDMI i VGA
- Możliwość zapisu ciągłego przy zdarzeniach alarmowych
- Monitor stanu sieci LAN, kamer oraz dysków

Komunikacja z kamerami będzie odbywała się po światłowodzie wielomodowym 50/125 4-włóknowym. Konwersja strumienia danych odbywać się będzie przy użyciu media konwerterów 1Gb/s o zasięgu do 2km. Media konwertery stawiać jako węzły do kamer oddalonych. Do media konwertera dołączyć switch Ethernetowy który pozwoli na podłączenie kilku kamer po RJ-45 UTP do 100 metrów każda. Jeśli przewód Ethernetowy przekracza 100m, to w takim przypadku należy ustawić więcej węzłów komunikacyjnych (dociągnięcie dodatkowych przewodów światłowodowych) lub zamontowanie radiowych punktów dostępowych Wi-Fi z anteną kierunkową. Dopuszczalne jest zasilanie kamer IP po PoE, w przypadku montażu kamer na słupach latarni, uwzględnić możliwość zasilania kamer ze złączy słupowych. Miejsca w których należy utworzyć węzły komunikacyjne kamer, utworzyć przynajmniej w tych miejscach gdzie znajdują się nowo budowane rozdzielnice obiektowe: R1.5, R1B, R14, RPPZ, R6A. W przypadkach gdzie znajdują się rozdzielnice do utworzenia węzłów można wykorzystać ten sam światłowód który ma służyć w tych rozdzielnicach jako komunikacja rozdzielnic z systemem SCADA.



San-System

Rozdzielnia R1.5

Spis treści

Lp.	Tytuł	Ostatnia zmiana	Nr strony
1	Rozdział mocy	2016-08-23	1
2	Dystrybucja zasilania do obiektów zewnętrznych	2016-08-21	2
3	Sterowanie mieszadeł M1, M2, pompy PT, wejścia analogowe sterownika PLC	2016-08-23	3
4	Układ sterowania pomp PNO i PTOU	2016-08-17	4
5	Sterowanie w zbiorniku ATSO 2.1	2016-08-23	5
6	Sterowanie w zbiorniku ATSO 2.2	2016-08-16	6
7	Sterowanie w zbiorniku ATSO 2.3	2016-08-17	7
8	Układ sterowania zasuwami ZU2.2, ZU2.3 i ZTC2.1	2016-08-17	8
9	Układ sterowania zasuwami ZTC2.2, ZTC2.3, ZTN2.2	2016-08-17	9
10	Układ sterowania zasuwą ZTN2.3, zbieranie sygnałów z rozdzielnic zewnętrznych	2016-08-17	10
11	Wejścia/wyjścia cyfrowe sterownika PLC	2016-08-17	11
12	Wejścia/wyjścia cyfrowe sterownika PLC	2016-08-17	12
13	Zestawienie wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC	2016-08-17	13
14	Zestawienie wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC	2016-08-17	14
15	Zestawienie wejść cyfrowych i analogowych sterownika PLC	2016-08-17	15
16	Zestawienie części	2016-08-23	Z.Cze

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06

PC|SCHEMATIC Automation

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia


Nazwa strony: Spis treści

Ozn. ref. strony:




San-System

Nr projektu:	Rewizja proj.:	Strona	SpTr
DCC:		Skala:	1:1
Nr rysunku:	Rewizja str.:	Poprz. strona:	
Projektant (proj./str.) T.Penn	Ost. wydruk: 2016-10-01	Nast. strona:	1
Zatw. (data/inicjał)	Ost. zmiana: 2016-08-26	Liczba stron rozdziału:	36




/.12


PC/SCHEMATIC Automation





PC/SCHEMATIC Automation





Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia		Temat:		Rewizja proj.:		Strona 2	
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona 1	
Tytuł strony: Dystrybucja zasilania do obiektów zewnętrznych		Konstr. (projekt/strona): T.Penner /		Ost. wydruk: 2016-10-01		Następna strona 3	
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2016-08-21		Liczba stron rozdziału: 36	
Ozn. ref. strony:		Opis:					

























PCISCHMATIC Automation

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">-PLC0</td><td colspan="2">CPU 1215C DC/RLY</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Slot nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zacisk WE (SINK/SOURCE)</td><td>Adres WE</td><td>Położenie WE</td><td colspan="9">Opis</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.0</td><td>I0.0</td><td>/11.1</td><td colspan="9">1-Obecność zasilania</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.1</td><td>I0.1</td><td>/11.2</td><td colspan="9">1-Gotowość mieszadła M1</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.2</td><td>I0.2</td><td>/11.3</td><td colspan="9">1-Praca mieszadła M1</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.3</td><td>I0.3</td><td>/11.4</td><td colspan="9">1-Gotowość mieszadła M2</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.4</td><td>I0.4</td><td>/11.5</td><td colspan="9">1-Praca mieszadła M2</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.5</td><td>I0.5</td><td>/11.6</td><td colspan="9">1-Gotowość pompy PT</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.6</td><td>I0.6</td><td>/11.7</td><td colspan="9">1-Praca pompy PT</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.7</td><td>I0.7</td><td>/11.8</td><td colspan="9">1-Gotowość pompy PNO</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.0</td><td>I1.0</td><td>/4.3</td><td colspan="9">1-Praca pompy PNO</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.1</td><td>I1.1</td><td>/11.9</td><td colspan="9">1-Gotowość pompy PTOU</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.2</td><td>I1.2</td><td>/4.7</td><td colspan="9">1-Praca pompy PTOU</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.3</td><td>I1.3</td><td>/11.12</td><td colspan="9">1-Gotowość areatora cetralnego CA1</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.4</td><td>I1.4</td><td>/5.3</td><td colspan="9">1-Praca areatora cetralnego CA1</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.5</td><td>I1.5</td><td>/10.22</td><td colspan="9">1-Gotowość sita somoczyszczącego</td></tr><tr><td colspan="12">Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet</td></tr></table>												-PLC0		CPU 1215C DC/RLY				Panel nr:												Slot nr:						Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis									⊘X10: DIa.0	I0.0	/11.1	1-Obecność zasilania									⊘X10: DIa.1	I0.1	/11.2	1-Gotowość mieszadła M1									⊘X10: DIa.2	I0.2	/11.3	1-Praca mieszadła M1									⊘X10: DIa.3	I0.3	/11.4	1-Gotowość mieszadła M2									⊘X10: DIa.4	I0.4	/11.5	1-Praca mieszadła M2									⊘X10: DIa.5	I0.5	/11.6	1-Gotowość pompy PT									⊘X10: DIa.6	I0.6	/11.7	1-Praca pompy PT									⊘X10: DIa.7	I0.7	/11.8	1-Gotowość pompy PNO									⊘X10: DIb.0	I1.0	/4.3	1-Praca pompy PNO									⊘X10: DIb.1	I1.1	/11.9	1-Gotowość pompy PTOU									⊘X10: DIb.2	I1.2	/4.7	1-Praca pompy PTOU									⊘X10: DIb.3	I1.3	/11.12	1-Gotowość areatora cetralnego CA1									⊘X10: DIb.4	I1.4	/5.3	1-Praca areatora cetralnego CA1									⊘X10: DIb.5	I1.5	/10.22	1-Gotowość sita somoczyszczącego									Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet																																			
-PLC0		CPU 1215C DC/RLY				Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
						Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.0	I0.0	/11.1	1-Obecność zasilania																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.1	I0.1	/11.2	1-Gotowość mieszadła M1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.2	I0.2	/11.3	1-Praca mieszadła M1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.3	I0.3	/11.4	1-Gotowość mieszadła M2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.4	I0.4	/11.5	1-Praca mieszadła M2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.5	I0.5	/11.6	1-Gotowość pompy PT																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.6	I0.6	/11.7	1-Praca pompy PT																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIa.7	I0.7	/11.8	1-Gotowość pompy PNO																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.0	I1.0	/4.3	1-Praca pompy PNO																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.1	I1.1	/11.9	1-Gotowość pompy PTOU																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.2	I1.2	/4.7	1-Praca pompy PTOU																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.3	I1.3	/11.12	1-Gotowość areatora cetralnego CA1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.4	I1.4	/5.3	1-Praca areatora cetralnego CA1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X10: DIb.5	I1.5	/10.22	1-Gotowość sita somoczyszczącego																																																																																																																																																																																																																																																								
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">-PLC1</td><td colspan="2">SM 1223 DC/RLY</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Slot nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zacisk WE (SINK/SOURCE)</td><td>Adres WE</td><td>Położenie WE</td><td colspan="9">Opis</td></tr><tr><td>⊘DIa.0</td><td>I16.0</td><td>/11.11</td><td colspan="9">1-Awaria zasuwy ZU2.2</td></tr><tr><td>⊘DIa.1</td><td>I16.1</td><td>/11.12</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZU2.2 zamknięta</td></tr><tr><td>⊘DIa.2</td><td>I16.2</td><td>/11.13</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZU2.2 otwarta</td></tr><tr><td>⊘DIa.3</td><td>I16.3</td><td>/11.17</td><td colspan="9">1-Awaria zasuwy ZU2.3</td></tr><tr><td>⊘DIa.4</td><td>I16.4</td><td>/11.18</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZU2.3 zamknięta</td></tr><tr><td>⊘DIa.5</td><td>I16.5</td><td>/11.19</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZU2.3 otwarta</td></tr><tr><td>⊘DIa.6</td><td>I16.6</td><td>/11.22</td><td colspan="9">1-Awaria zasuwy ZTC2.1</td></tr><tr><td>⊘DIa.7</td><td>I16.7</td><td>/11.24</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZTC2.1 zamknięta</td></tr><tr><td>⊘DIb.0</td><td>I17.0</td><td>/11.25</td><td colspan="9">1-Zasuwa ZTC2.1 otwarta</td></tr><tr><td>⊘DIb.1</td><td>I17.1</td><td>/10.19</td><td colspan="9">1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIb.2</td><td>I17.2</td><td>/10.20</td><td colspan="9">1-Praca zestawu hydroforowego ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIb.3</td><td>I17.3</td><td>/10.21</td><td colspan="9">1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIb.4</td><td>I17.4</td><td>/11.27</td><td colspan="9">1-Gotowość areatora cetralnego CA2</td></tr><tr><td>⊘DIb.5</td><td>I17.5</td><td>/6.3</td><td colspan="9">1-Praca areatora cetralnego CA2</td></tr><tr><td>⊘DIb.6</td><td>I17.6</td><td>/11.30</td><td colspan="9">1-Gotowość areatora cetralnego CA3</td></tr><tr><td>⊘DIb.7</td><td>I17.7</td><td>/7.3</td><td colspan="9">1-Praca areatora cetralnego CA3</td></tr><tr><td colspan="12">PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)</td></tr></table>												-PLC1		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:												Slot nr:						Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis									⊘DIa.0	I16.0	/11.11	1-Awaria zasuwy ZU2.2									⊘DIa.1	I16.1	/11.12	1-Zasuwa ZU2.2 zamknięta									⊘DIa.2	I16.2	/11.13	1-Zasuwa ZU2.2 otwarta									⊘DIa.3	I16.3	/11.17	1-Awaria zasuwy ZU2.3									⊘DIa.4	I16.4	/11.18	1-Zasuwa ZU2.3 zamknięta									⊘DIa.5	I16.5	/11.19	1-Zasuwa ZU2.3 otwarta									⊘DIa.6	I16.6	/11.22	1-Awaria zasuwy ZTC2.1									⊘DIa.7	I16.7	/11.24	1-Zasuwa ZTC2.1 zamknięta									⊘DIb.0	I17.0	/11.25	1-Zasuwa ZTC2.1 otwarta									⊘DIb.1	I17.1	/10.19	1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1									⊘DIb.2	I17.2	/10.20	1-Praca zestawu hydroforowego ZH1									⊘DIb.3	I17.3	/10.21	1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1									⊘DIb.4	I17.4	/11.27	1-Gotowość areatora cetralnego CA2									⊘DIb.5	I17.5	/6.3	1-Praca areatora cetralnego CA2									⊘DIb.6	I17.6	/11.30	1-Gotowość areatora cetralnego CA3									⊘DIb.7	I17.7	/7.3	1-Praca areatora cetralnego CA3									PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)											
-PLC1		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
						Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.0	I16.0	/11.11	1-Awaria zasuwy ZU2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.1	I16.1	/11.12	1-Zasuwa ZU2.2 zamknięta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.2	I16.2	/11.13	1-Zasuwa ZU2.2 otwarta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.3	I16.3	/11.17	1-Awaria zasuwy ZU2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.4	I16.4	/11.18	1-Zasuwa ZU2.3 zamknięta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.5	I16.5	/11.19	1-Zasuwa ZU2.3 otwarta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.6	I16.6	/11.22	1-Awaria zasuwy ZTC2.1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIa.7	I16.7	/11.24	1-Zasuwa ZTC2.1 zamknięta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.0	I17.0	/11.25	1-Zasuwa ZTC2.1 otwarta																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.1	I17.1	/10.19	1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.2	I17.2	/10.20	1-Praca zestawu hydroforowego ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.3	I17.3	/10.21	1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.4	I17.4	/11.27	1-Gotowość areatora cetralnego CA2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.5	I17.5	/6.3	1-Praca areatora cetralnego CA2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.6	I17.6	/11.30	1-Gotowość areatora cetralnego CA3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIb.7	I17.7	/7.3	1-Praca areatora cetralnego CA3																																																																																																																																																																																																																																																								
PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">-PLC0.1</td><td colspan="2">SB 1221 DC</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Slot nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zacisk WE (SOURCE)</td><td>Adres WE</td><td>Położenie WE</td><td colspan="9">Opis</td></tr><tr><td>⊘DIe.0</td><td>I8.0</td><td>/10.14</td><td colspan="9">1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIe.1</td><td>I8.1</td><td>/10.15</td><td colspan="9">1-Praca zestawu hydroforowego ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIe.2</td><td>I8.2</td><td>/10.16</td><td colspan="9">1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1</td></tr><tr><td>⊘DIe.3</td><td>I8.3</td><td></td><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="12">PLC (płyta wejść cyfrowych) – 4DI(1x4, 24VDC 200kHz, Source)</td></tr></table>												-PLC0.1		SB 1221 DC				Panel nr:												Slot nr:						Zacisk WE (SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis									⊘DIe.0	I8.0	/10.14	1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1									⊘DIe.1	I8.1	/10.15	1-Praca zestawu hydroforowego ZH1									⊘DIe.2	I8.2	/10.16	1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1									⊘DIe.3	I8.3											PLC (płyta wejść cyfrowych) – 4DI(1x4, 24VDC 200kHz, Source)																																																																																																																																																											
-PLC0.1		SB 1221 DC				Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
						Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
Zacisk WE (SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIe.0	I8.0	/10.14	1-Gotowość zestawu hydroforowego ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIe.1	I8.1	/10.15	1-Praca zestawu hydroforowego ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIe.2	I8.2	/10.16	1-Impulsy przepływu z zestawu ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DIe.3	I8.3																																																																																																																																																																																																																																																										
PLC (płyta wejść cyfrowych) – 4DI(1x4, 24VDC 200kHz, Source)																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">-PLC0</td><td colspan="2">CPU 1215C DC/RLY</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Slot nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zacisk WY</td><td>Adres WY</td><td>Położenie WY</td><td colspan="9">Opis</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.0</td><td>Q0.0</td><td>/11.1</td><td colspan="9">1-Załącz mieszadło M1</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.1</td><td>Q0.1</td><td>/11.2</td><td colspan="9">1-Załącz mieszadło M2</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.2</td><td>Q0.2</td><td>/11.3</td><td colspan="9">1-Załącz pompę PT</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.3</td><td>Q0.3</td><td>/11.4</td><td colspan="9">1-Załącz pompę PNO</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.4</td><td>Q0.4</td><td>/11.5</td><td colspan="9">1-Załącz pompę PTOU</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.5</td><td>Q0.5</td><td>/11.6</td><td colspan="9">1-Załącz zestaw hydroforowy ZH1</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.6</td><td>Q0.6</td><td></td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.7</td><td>Q0.7</td><td>/11.8</td><td colspan="9">1-Załącz areator centralny CA1</td></tr><tr><td>⊘X12: DQb.0</td><td>Q1.0</td><td>/11.9</td><td colspan="9">1-Załącz areator centralny CA2</td></tr><tr><td>⊘X12: DQb.1</td><td>Q1.1</td><td>/11.10</td><td colspan="9">1-Załącz areator centralny CA3</td></tr><tr><td colspan="12">Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet</td></tr></table>												-PLC0		CPU 1215C DC/RLY				Panel nr:												Slot nr:						Zacisk WY	Adres WY	Położenie WY	Opis									⊘X12: DQa.0	Q0.0	/11.1	1-Załącz mieszadło M1									⊘X12: DQa.1	Q0.1	/11.2	1-Załącz mieszadło M2									⊘X12: DQa.2	Q0.2	/11.3	1-Załącz pompę PT									⊘X12: DQa.3	Q0.3	/11.4	1-Załącz pompę PNO									⊘X12: DQa.4	Q0.4	/11.5	1-Załącz pompę PTOU									⊘X12: DQa.5	Q0.5	/11.6	1-Załącz zestaw hydroforowy ZH1									⊘X12: DQa.6	Q0.6											⊘X12: DQa.7	Q0.7	/11.8	1-Załącz areator centralny CA1									⊘X12: DQb.0	Q1.0	/11.9	1-Załącz areator centralny CA2									⊘X12: DQb.1	Q1.1	/11.10	1-Załącz areator centralny CA3									Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																			
-PLC0		CPU 1215C DC/RLY				Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
						Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
Zacisk WY	Adres WY	Położenie WY	Opis																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.0	Q0.0	/11.1	1-Załącz mieszadło M1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.1	Q0.1	/11.2	1-Załącz mieszadło M2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.2	Q0.2	/11.3	1-Załącz pompę PT																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.3	Q0.3	/11.4	1-Załącz pompę PNO																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.4	Q0.4	/11.5	1-Załącz pompę PTOU																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.5	Q0.5	/11.6	1-Załącz zestaw hydroforowy ZH1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQa.6	Q0.6																																																																																																																																																																																																																																																										
⊘X12: DQa.7	Q0.7	/11.8	1-Załącz areator centralny CA1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQb.0	Q1.0	/11.9	1-Załącz areator centralny CA2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘X12: DQb.1	Q1.1	/11.10	1-Załącz areator centralny CA3																																																																																																																																																																																																																																																								
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">-PLC1</td><td colspan="2">SM 1223 DC/RLY</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Slot nr:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zacisk WY (SOURCE)</td><td>Adres WY</td><td>Położenie WY</td><td colspan="9">Opis</td></tr><tr><td>⊘DQa.0</td><td>Q16.0</td><td>/11.11</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZU2.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.1</td><td>Q16.1</td><td>/11.12</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZU2.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.2</td><td>Q16.2</td><td>/11.13</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZU2.3</td></tr><tr><td>⊘DQa.3</td><td>Q16.3</td><td>/11.14</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZU2.3</td></tr><tr><td>⊘DQa.4</td><td>Q16.4</td><td>/11.15</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZTC2.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.5</td><td>Q16.5</td><td>/11.16</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZTC2.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.6</td><td>Q16.6</td><td>/11.17</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZTC2.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.7</td><td>Q16.7</td><td>/11.18</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZTC2.2</td></tr><tr><td>⊘DQb.0</td><td>Q17.0</td><td>/11.19</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZTC2.3</td></tr><tr><td>⊘DQb.1</td><td>Q17.1</td><td>/11.20</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZTC2.3</td></tr><tr><td>⊘DQb.2</td><td>Q17.2</td><td>/11.21</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZTN2.2</td></tr><tr><td>⊘DQb.3</td><td>Q17.3</td><td>/11.22</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZTN2.2</td></tr><tr><td>⊘DQb.4</td><td>Q17.4</td><td>/11.23</td><td colspan="9">1-Otwórz zasuwę ZTN2.3</td></tr><tr><td>⊘DQb.5</td><td>Q17.5</td><td>/11.24</td><td colspan="9">1-Zamknij zasuwę ZTN2.3</td></tr><tr><td>⊘DQb.6</td><td>Q17.6</td><td></td><td colspan="9"></td></tr><tr><td>⊘DQb.7</td><td>Q17.7</td><td></td><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="12">PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)</td></tr></table>												-PLC1		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:												Slot nr:						Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis									⊘DQa.0	Q16.0	/11.11	1-Otwórz zasuwę ZU2.2									⊘DQa.1	Q16.1	/11.12	1-Zamknij zasuwę ZU2.2									⊘DQa.2	Q16.2	/11.13	1-Otwórz zasuwę ZU2.3									⊘DQa.3	Q16.3	/11.14	1-Zamknij zasuwę ZU2.3									⊘DQa.4	Q16.4	/11.15	1-Otwórz zasuwę ZTC2.1									⊘DQa.5	Q16.5	/11.16	1-Zamknij zasuwę ZTC2.1									⊘DQa.6	Q16.6	/11.17	1-Otwórz zasuwę ZTC2.2									⊘DQa.7	Q16.7	/11.18	1-Zamknij zasuwę ZTC2.2									⊘DQb.0	Q17.0	/11.19	1-Otwórz zasuwę ZTC2.3									⊘DQb.1	Q17.1	/11.20	1-Zamknij zasuwę ZTC2.3									⊘DQb.2	Q17.2	/11.21	1-Otwórz zasuwę ZTN2.2									⊘DQb.3	Q17.3	/11.22	1-Zamknij zasuwę ZTN2.2									⊘DQb.4	Q17.4	/11.23	1-Otwórz zasuwę ZTN2.3									⊘DQb.5	Q17.5	/11.24	1-Zamknij zasuwę ZTN2.3									⊘DQb.6	Q17.6											⊘DQb.7	Q17.7											PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)											
-PLC1		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
						Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																					
Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.0	Q16.0	/11.11	1-Otwórz zasuwę ZU2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.1	Q16.1	/11.12	1-Zamknij zasuwę ZU2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.2	Q16.2	/11.13	1-Otwórz zasuwę ZU2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.3	Q16.3	/11.14	1-Zamknij zasuwę ZU2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.4	Q16.4	/11.15	1-Otwórz zasuwę ZTC2.1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.5	Q16.5	/11.16	1-Zamknij zasuwę ZTC2.1																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.6	Q16.6	/11.17	1-Otwórz zasuwę ZTC2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQa.7	Q16.7	/11.18	1-Zamknij zasuwę ZTC2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.0	Q17.0	/11.19	1-Otwórz zasuwę ZTC2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.1	Q17.1	/11.20	1-Zamknij zasuwę ZTC2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.2	Q17.2	/11.21	1-Otwórz zasuwę ZTN2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.3	Q17.3	/11.22	1-Zamknij zasuwę ZTN2.2																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.4	Q17.4	/11.23	1-Otwórz zasuwę ZTN2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.5	Q17.5	/11.24	1-Zamknij zasuwę ZTN2.3																																																																																																																																																																																																																																																								
⊘DQb.6	Q17.6																																																																																																																																																																																																																																																										
⊘DQb.7	Q17.7																																																																																																																																																																																																																																																										
PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)																																																																																																																																																																																																																																																											
PC SCHEMATIC Automation																																																																																																																																																																																																																																																											
<div><div>San-System</div></div>				Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia				Temat:		Rewizja proj.:		Strona 13																																																																																																																																																																																																																																															
				Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.																																																																																																																																																																																																																																																							
				Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC				Rysunek nr:		Poprzednia strona 12																																																																																																																																																																																																																																																	
				Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06				Konstr. (projekt/strona): T.Penner /		Ost. wydruk: 2016-10-01 Następna strona 14																																																																																																																																																																																																																																																	
				Ozn. ref. strony:		Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2016-08-17 Liczba stron rozdziału: 36																																																																																																																																																																																																																																																	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-PLC2		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:	
						Slot nr:	
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis				
DIa.0	I16.0	/11.28	1-Awaria zasuwy ZTC2.2				
DIa.1	I16.1	/11.29	1-Zasuwa ZTC2.2 zamknięta				
DIa.2	I16.2	/11.30	1-Zasuwa ZTC2.2 otwarta				
DIa.3	I16.3	/11.34	1-Awaria zasuwy ZTC2.3				
DIa.4	I16.4	/11.35	1-Zasuwa ZTC2.3 zamknięta				
DIa.5	I16.5	/11.36	1-Zasuwa ZTC2.3 otwarta				
DIa.6	I16.6	/11.2	1-Awaria zasuwy ZTN2.2				
DIa.7	I16.7	/11.3	1-Zasuwa ZTN2.2 zamknięta				
DIb.0	I17.0	/11.4	1-Zasuwa ZTN2.2 otwarta				
DIb.1	I17.1	/11.7	1-Awaria zasuwy ZTN2.3				
DIb.2	I17.2	/11.9	1-Zasuwa ZTN2.3 zamknięta				
DIb.3	I17.3	/11.10	1-Zasuwa ZTN2.3 otwarta				
DIb.4	I17.4						
DIb.5	I17.5						
DIb.6	I17.6						
DIb.7	I17.7						
PLC(moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)							

-PLC2		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:	
						Slot nr:	
Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis				
DQa.0	Q16.0	/11.27	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.1				
DQa.1	Q16.1	/11.28	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.2				
DQa.2	Q16.2	/11.29	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.3				
DQa.3	Q16.3	/11.30	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.4				
DQa.4	Q16.4	/11.31	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.5				
DQa.5	Q16.5	/11.32	1-Załącz zbijacz piany FC2.1.6				
DQa.6	Q16.6	/11.33	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.1				
DQa.7	Q16.7	/11.34	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.2				
DQb.0	Q17.0	/11.35	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.3				
DQb.1	Q17.1	/11.36	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.4				
DQb.2	Q17.2	/11.37	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.5				
DQb.3	Q17.3	/11.38	1-Załącz zbijacz piany FC2.2.6				
DQb.4	Q17.4						
DQb.5	Q17.5						
DQb.6	Q17.6						
DQb.7	Q17.7						
PLC(moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)							

-PLC3		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:	
						Slot nr:	
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis				
DIa.0	I16.0	/11.13	1-Gotowość areatora spiralnego SA2.1.1				
DIa.1	I16.1	/5.7	1-Praca areatora spiralnego SA2.1.1				
DIa.2	I16.2	/11.14	1-Gotowość areatora spiralnego SA2.1.2				
DIa.3	I16.3	/5.11	1-Praca areatora spiralnego SA2.1.2				
DIa.4	I16.4	/11.15	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.1				
DIa.5	I16.5	/11.16	1-Praca zbijacza piany FC2.1.1				
DIa.6	I16.6	/11.17	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.2				
DIa.7	I16.7	/11.18	1-Praca zbijacza piany FC2.1.2				
DIb.0	I17.0	/11.19	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.3				
DIb.1	I17.1	/11.20	1-Praca zbijacza piany FC2.1.3				
DIb.2	I17.2	/11.21	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.4				
DIb.3	I17.3	/11.22	1-Praca zbijacza piany FC2.1.4				
DIb.4	I17.4	/11.23	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.5				
DIb.5	I17.5	/11.24	1-Praca zbijacza piany FC2.1.5				
DIb.6	I17.6	/11.25	1-Gotowość zbijacza piany FC2.1.6				
DIb.7	I17.7	/11.26	1-Praca zbijacza piany FC2.1.6				
PLC(moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)							

-PLC3		SM 1223 DC/RLY				Panel nr:	
						Slot nr:	
Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis				
DQa.0	Q16.0	/12.1	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.1				
DQa.1	Q16.1	/12.2	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.2				
DQa.2	Q16.2	/12.3	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.3				
DQa.3	Q16.3	/12.4	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.4				
DQa.4	Q16.4	/12.5	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.5				
DQa.5	Q16.5	/12.6	1-Załącz zbijacz piany FC2.3.6				
DQa.6	Q16.6						
DQa.7	Q16.7						
DQb.0	Q17.0						
DQb.1	Q17.1						
DQb.2	Q17.2						
DQb.3	Q17.3						
DQb.4	Q17.4						
DQb.5	Q17.5						
DQb.6	Q17.6						
DQb.7	Q17.7						
PLC(moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przekaźnik)							

San

SYSTEM

San-System

Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia		Temat:		Rewizja proj.:		Strona	
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.						14	
Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona	
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06		Konstr. (projekt/strona): T.Penner /		Ost. wydruk: 2016-10-01		Następna strona	
Ozn. ref. strony:		Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		2016-08-17	
				Ost. zmiana:		Liczba stron rozdziału:	
						36	

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
2	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. usz.	DEHN	1
3	1010000000	WPE 2.5	Złączka śrubowa ochronna WPE 2.5	WEIDMULLER	11
4	1010100000	WPE 4	Złączka śrubowa ochronna WPE 4	WEIDMULLER	33
5	1010200000	WPE 6	Złączka śrubowa ochronna WPE 6	WEIDMULLER	4
6	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	22
7	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	164
8	1020080000	WDU 2.5 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, niebieska	WEIDMULLER	11
9	1020100000	WDU 4	Złączka śrubowa przelotowa WDU 4, beżowa	WEIDMULLER	102
10	1020180000	WDU 4 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 4, niebieska	WEIDMULLER	2
11	4008190100032	WDU 6 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, niebieska	WEIDMULLER	3
12	4008190163440	WDU 6	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, beżowa	WEIDMULLER	12
13	4011209719422	3RW30261BB04	Softstart kompaktowy 24VAC/DC (200-480VAC 25A 11kW, S0, IP20, zaciski śrubowe)	SIEMENS	6
14	4011209719460	3RW30281BB04	Softstart kompaktowy 24VAC/DC (200-480VAC 38A 18.5kW, S0, IP20, zaciski śrubowe)	SIEMENS	1
15	4011209719651	3RW30181BB04	Softstart kompaktowy 24VAC/DC (200-480VAC 17.6A 7.5kW, S00, IP20, zaciski śrubowe)	SIEMENS	4
16	4015080469384	PKZM0-16	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	30
17	4015080469896	PKZM0-32	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	1
18	4015080587712	DILEEM-01(230V50/60HZ)	Ministyczny 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 6,6A 3kW, IP20, 1r)	EATON ELECTRIC	14

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015080727354	PKZM0-1,6	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	7
20	4015080727392	PKZM0-10	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	1
21	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	39
22	4015081115563	LN3-400-I	Rozłącznik mocy, 400A	EATON ELECTRIC	1
23	4015081549207	SPBT12-280-3+NPE	Ogranicznik przepięć 3+1P kl. 1+2 (B+C), 280VAC 25kA (8/20us) 12.5kA (10/350us) 15kV	EATON ELECTRIC	1
24	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
25	4015082357887	CFI6-40/4/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 3P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
26	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	3
27	4015082704186	CLS6-C10/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 10A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
28	4015082704209	CLS6-C16/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 16A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
29	4015082704223	CLS6-C25/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 25A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
30	4015082704247	CLS6-C40/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 40A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	2
31	4015082704339	CLS6-D20/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 20A (6kA) 'D'	EATON ELECTRIC	1
32	4015082704391	CLS6-B6/1N-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	1
33	4015082765583	DILM7-10	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 7A 3kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	1
34	4015082768386	DILM12-10(230V50/60HZ)	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 12A 5,5kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	23
35	4015082785208	FAZ-B1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'B'	EATON ELECTRIC	1
36	4015082785239	FAZ-B2/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 2A (10kA) 'B'	EATON ELECTRIC	1

PC|SCHEMATIC Automation



San-System

Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Tytuł strony: Zestawienie części

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06

Ozn. ref. strony: Opis:

Temat:

Rysunek nr:

Konstr. (projekt/strona): F. Penner /

Zatw. (inicjał/data): /

Rewizja proj.:

Rewizja str.:

Ost. wydruk:

Ost. zmiana:

Poprzednia strona Z.Cze

Następna strona Z.Czg

Liczba stron rozdziału: 36

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
37	4015082785468	FAZ-C1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'C'	EATON ELECTRIC	7
38	4047618055455	CPU 1215C DC/RLY	Sterownik PLC (kompaktowy CPU) - 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik)	SIEMENS, Profinet	1
39	6418677191916 - KE64	KE64			1
40	6418677191916 - KE64	KE64			2
41	6418677191923 - KE64.2	KE64.2			1
42	6418677192050 - KE69.3	KE69.3			1
43	6940408100404	SM 1221 DC 16DI	PLC (moduł wejść cyfrowych) - 16DI (4x4, 24VDC, Sink/Source)	SIEMENS	2
44	6940408100510	SM 1223 DC/RLY	PLC (moduł we/wy cyfrowych) - 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC, Sink/Source)	SIEMENS	3
45	6940408100763	SM 1231 AI	PLC (moduł wejść analogowych) - 8AI (napiecie/prąd, zakres roboczy: $\pm 2.5V$, $\pm 5V$, $\pm 20mA$)	SIEMENS	3
46	6940408100787	SB 1221 DC	PLC (płyta wejść cyfrowych) - 4DI (1x4, 24VDC 200kHz, Source)	SIEMENS	1
47	8012823115450	95.05	Gniazdo wtykowe do przekaźnika 40.51/52/61, 41.52/61, 44.52/62/86 (10A, 250V)	FINDER	128
48	8012823240282	40.52.8.230.00.00	Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)	FINDER	28
49	8012823240435	40.52.9.024.00.00	Przekaźnik miniaturowy 24VDC (2p 8A, AgNi)	FINDER	100
50	Akumulator żelowy	12VDC 7.5Ah			2
51	Czujnik pH	Czujnik pH			1
52	Czujnik poziomu	Czujnik poziomu			6
53	Czujnik temperatury	Czujnik temperatury			9
54	HELU_001781	JZ-600 4X185	Przewód sterowniczy i pomiarowy 0,6/1 kV (elastyczny, olejoodporny, odp. na UV)	LUKABEL	1.46

PC|SCHEMATIC Automation



San-System

Nazwa projektu: Rozdzielnia R1.5 - oczyszczalnia	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	Z.Czg
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.				
Tytuł strony: Zestawienie części	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	Z.Czf
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1.5 v06	Konstr. (projekt/strona): F.Penner /	Ost. wydruk: 2016-10-01	Następna strona	Z.Czh
Ozn. ref. strony:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2016-08-23	Liczba stron rozdziału:	36

Zestawienie części

[illegible]



San-System

Rozdzielnia R14 i R19

Spis treści

Lp.	Tytuł	Ostatnia zmiana	Nr strony
1	Rozdział mocy	2016-08-22	1
2	Dystybucja zasilania do urządzeń zewnętrznych	2016-08-21	2
3	Układ sterowania mieszadeł M3, M4, M5 i M6	2016-08-22	3
4	Układ sterowania zasuwu ZP3 i ZPO	2016-08-22	4
5	Układ sterowania pomp P1.1, P1.2, P2.1, P.2.2 i wyjścia cyfowe sterownika PLC	2016-08-22	5
6	Układ sterowania pomp P3.1, P3.2, P4.1, P.4.2 i wyjścia cyfowe sterownika PLC	2016-08-22	6
7	Wejścia/wyjścia sterownika PLC	2016-08-22	7
8	Wejścia analogowe sterownika PLC	2016-08-22	8
9	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC	2016-08-22	9
10	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC	2016-08-22	10
11	Układ sterowania dmuchawy D1 w rozdzielni R19	2016-08-22	11
12	Układ sterowania dmuchawy D2 w rozdzielni R19	2016-08-22	12
13	Układ sterowania dmuchawy D3 w rozdzielni R19	2016-08-22	13
14	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC w rozdzielni R19	2016-08-23	14
15	Zestawienie części rozdzielni R14	2016-08-23	Z.Cze1
16	Zestawienie części rozdzielni R19	2016-08-23	Z.Czj1

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R14 v06

PC|SCHEMATIC Automation

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R14


Nazwa strony: Spis treści


Ozn. ref. strony:





San-System


Nr projektu:	Rewizja proj.:	Strona	SpTr
DCC:		Skala:	1:1
Nr rysunku:	Rewizja str.:	Poprz. strona:	
Projektant (proj./str.) T.Penn	Ost. wydruk: 2016-10-01	Nast. strona:	1
Zatw. (data/inicjał)	Ost. zmiana: 2016-08-26	Liczba stron rozdziału:	31





















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><td>-PLC0</td><td colspan="2">CPU 1215C DC/RLY</td><td></td><td>Panel nr:</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>Slot nr:</td></tr><tr><td>Zacisk WE (SINK/SOURCE)</td><td>Adres WE</td><td>Położenie WE</td><td colspan="2">Opis</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.0</td><td>I0.0</td><td>/7.5</td><td colspan="2">1-Obecność poprawnego zasilania</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.1</td><td>I0.1</td><td>/3.3</td><td colspan="2">1-Gotowość mieszadła M3</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.2</td><td>I0.2</td><td>/3.4</td><td colspan="2">1-Tryb auto mieszadła M3</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.3</td><td>I0.3</td><td>/7.1</td><td colspan="2">1-Praca mieszadła M3</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.4</td><td>I0.4</td><td>/3.9</td><td colspan="2">1-Gotowość mieszadła M4</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.5</td><td>I0.5</td><td>/3.10</td><td colspan="2">1-Tryb auto mieszadła M4</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.6</td><td>I0.6</td><td>/7.2</td><td colspan="2">1-Praca mieszadła M4</td></tr><tr><td>⊘X10: DIa.7</td><td>I0.7</td><td>/3.14</td><td colspan="2">1-Gotowość mieszadła M5</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.0</td><td>I1.0</td><td>/3.15</td><td colspan="2">1-Tryb auto mieszadła M5</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.1</td><td>I1.1</td><td>/7.3</td><td colspan="2">1-Praca mieszadła M5</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.2</td><td>I1.2</td><td>/3.20</td><td colspan="2">1-Gotowość mieszadła M6</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.3</td><td>I1.3</td><td>/3.21</td><td colspan="2">1-Tryb auto mieszadła M6</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.4</td><td>I1.4</td><td>/7.4</td><td colspan="2">1-Praca mieszadła M6</td></tr><tr><td>⊘X10: DIb.5</td><td>I1.5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet</td></tr></table> <table><tr><td>-PLC0</td><td colspan="2">CPU 1215C DC/RLY</td><td></td><td>Panel nr:</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>Slot nr:</td></tr><tr><td>Zacisk WY</td><td>Adres WY</td><td>Położenie WY</td><td colspan="2">Opis</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.0</td><td>Q0.0</td><td>/7.1</td><td colspan="2">1-Załącz mieszadło M3</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.1</td><td>Q0.1</td><td>/7.2</td><td colspan="2">1-Załącz mieszadło M4</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.2</td><td>Q0.2</td><td>/7.3</td><td colspan="2">1-Załącz mieszadło M5</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.3</td><td>Q0.3</td><td>/7.4</td><td colspan="2">1-Załącz mieszadło M6</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.4</td><td>Q0.4</td><td>/7.5</td><td colspan="2">1-Otwórz zasuwę ZP3</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.5</td><td>Q0.5</td><td>/7.6</td><td colspan="2">1-Zamknij zasuwę ZP3</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.6</td><td>Q0.6</td><td>/7.7</td><td colspan="2">1-Otwórz zasuwę ZP0</td></tr><tr><td>⊘X12: DQa.7</td><td>Q0.7</td><td>/7.8</td><td colspan="2">1-Zamknij zasuwę ZP0</td></tr><tr><td>⊘X12: DQb.0</td><td>Q1.0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘X12: DQb.1</td><td>Q1.1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet</td></tr></table>												-PLC0	CPU 1215C DC/RLY			Panel nr:					Slot nr:	Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis		⊘X10: DIa.0	I0.0	/7.5	1-Obecność poprawnego zasilania		⊘X10: DIa.1	I0.1	/3.3	1-Gotowość mieszadła M3		⊘X10: DIa.2	I0.2	/3.4	1-Tryb auto mieszadła M3		⊘X10: DIa.3	I0.3	/7.1	1-Praca mieszadła M3		⊘X10: DIa.4	I0.4	/3.9	1-Gotowość mieszadła M4		⊘X10: DIa.5	I0.5	/3.10	1-Tryb auto mieszadła M4		⊘X10: DIa.6	I0.6	/7.2	1-Praca mieszadła M4		⊘X10: DIa.7	I0.7	/3.14	1-Gotowość mieszadła M5		⊘X10: DIb.0	I1.0	/3.15	1-Tryb auto mieszadła M5		⊘X10: DIb.1	I1.1	/7.3	1-Praca mieszadła M5		⊘X10: DIb.2	I1.2	/3.20	1-Gotowość mieszadła M6		⊘X10: DIb.3	I1.3	/3.21	1-Tryb auto mieszadła M6		⊘X10: DIb.4	I1.4	/7.4	1-Praca mieszadła M6		⊘X10: DIb.5	I1.5				Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet					-PLC0	CPU 1215C DC/RLY			Panel nr:					Slot nr:	Zacisk WY	Adres WY	Położenie WY	Opis		⊘X12: DQa.0	Q0.0	/7.1	1-Załącz mieszadło M3		⊘X12: DQa.1	Q0.1	/7.2	1-Załącz mieszadło M4		⊘X12: DQa.2	Q0.2	/7.3	1-Załącz mieszadło M5		⊘X12: DQa.3	Q0.3	/7.4	1-Załącz mieszadło M6		⊘X12: DQa.4	Q0.4	/7.5	1-Otwórz zasuwę ZP3		⊘X12: DQa.5	Q0.5	/7.6	1-Zamknij zasuwę ZP3		⊘X12: DQa.6	Q0.6	/7.7	1-Otwórz zasuwę ZP0		⊘X12: DQa.7	Q0.7	/7.8	1-Zamknij zasuwę ZP0		⊘X12: DQb.0	Q1.0				⊘X12: DQb.1	Q1.1				Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-PLC0	CPU 1215C DC/RLY			Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.0	I0.0	/7.5	1-Obecność poprawnego zasilania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.1	I0.1	/3.3	1-Gotowość mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.2	I0.2	/3.4	1-Tryb auto mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.3	I0.3	/7.1	1-Praca mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.4	I0.4	/3.9	1-Gotowość mieszadła M4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.5	I0.5	/3.10	1-Tryb auto mieszadła M4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.6	I0.6	/7.2	1-Praca mieszadła M4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIa.7	I0.7	/3.14	1-Gotowość mieszadła M5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.0	I1.0	/3.15	1-Tryb auto mieszadła M5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.1	I1.1	/7.3	1-Praca mieszadła M5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.2	I1.2	/3.20	1-Gotowość mieszadła M6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.3	I1.3	/3.21	1-Tryb auto mieszadła M6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.4	I1.4	/7.4	1-Praca mieszadła M6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X10: DIb.5	I1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-PLC0	CPU 1215C DC/RLY			Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zacisk WY	Adres WY	Położenie WY	Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.0	Q0.0	/7.1	1-Załącz mieszadło M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.1	Q0.1	/7.2	1-Załącz mieszadło M4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.2	Q0.2	/7.3	1-Załącz mieszadło M5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.3	Q0.3	/7.4	1-Załącz mieszadło M6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.4	Q0.4	/7.5	1-Otwórz zasuwę ZP3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.5	Q0.5	/7.6	1-Zamknij zasuwę ZP3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.6	Q0.6	/7.7	1-Otwórz zasuwę ZP0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQa.7	Q0.7	/7.8	1-Zamknij zasuwę ZP0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘X12: DQb.0	Q1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘X12: DQb.1	Q1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Sterownik PLC (kompaktowy CPU) – 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przełącznik), 2AI, 2AO, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>-PLC1</td><td colspan="2">SM 1223 DC/RLY</td><td></td><td>Panel nr:</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>Slot nr:</td></tr><tr><td>Zacisk WE (SINK/SOURCE)</td><td>Adres WE</td><td>Położenie WE</td><td colspan="2">Opis</td></tr><tr><td>⊘DIa.0</td><td>I16.0</td><td>/7.2</td><td colspan="2">1-Awaria zasuwę ZP3</td></tr><tr><td>⊘DIa.1</td><td>I16.1</td><td>/7.3</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP3 zamknięta</td></tr><tr><td>⊘DIa.2</td><td>I16.2</td><td>/7.4</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP3 otwarta</td></tr><tr><td>⊘DIa.3</td><td>I16.3</td><td>/7.5</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP3 tryb auto</td></tr><tr><td>⊘DIa.4</td><td>I16.4</td><td>/7.7</td><td colspan="2">1-Awaria zasuwę ZP0</td></tr><tr><td>⊘DIa.5</td><td>I16.5</td><td>/7.9</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP0 zamknięta</td></tr><tr><td>⊘DIa.6</td><td>I16.6</td><td>/7.10</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP0 otwarta</td></tr><tr><td>⊘DIa.7</td><td>I16.7</td><td>/7.11</td><td colspan="2">1-Zasuwa ZP0 tryb auto</td></tr><tr><td>⊘DIb.0</td><td>I17.0</td><td>/5.3</td><td colspan="2">1-Gotowość pompy P1.1</td></tr><tr><td>⊘DIb.1</td><td>I17.1</td><td>/5.5</td><td colspan="2">1-Tryb auto pompy P1.1</td></tr><tr><td>⊘DIb.2</td><td>I17.2</td><td>/5.3</td><td colspan="2">1-Praca pompy P1.1</td></tr><tr><td>⊘DIb.3</td><td>I17.3</td><td>/5.9</td><td colspan="2">1-Gotowość pompy P1.2</td></tr><tr><td>⊘DIb.4</td><td>I17.4</td><td>/5.11</td><td colspan="2">1-Tryb auto pompy P1.2</td></tr><tr><td>⊘DIb.5</td><td>I17.5</td><td>/5.9</td><td colspan="2">1-Praca pompy P1.2</td></tr><tr><td>⊘DIb.6</td><td>I17.6</td><td>/5.15</td><td colspan="2">1-Gotowość pompy P2.1</td></tr><tr><td>⊘DIb.7</td><td>I17.7</td><td>/5.17</td><td colspan="2">1-Tryb auto pompy P2.1</td></tr><tr><td colspan="5">PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)</td></tr></table> <table><tr><td>-PLC1</td><td colspan="2">SM 1223 DC/RLY</td><td></td><td>Panel nr:</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>Slot nr:</td></tr><tr><td>Zacisk WY (SOURCE)</td><td>Adres WY</td><td>Położenie WY</td><td colspan="2">Opis</td></tr><tr><td>⊘DQa.0</td><td>Q16.0</td><td>/5.25</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P1.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.1</td><td>Q16.1</td><td>/5.26</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P1.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.2</td><td>Q16.2</td><td>/5.27</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P2.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.3</td><td>Q16.3</td><td>/5.28</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P2.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.4</td><td>Q16.4</td><td>/6.25</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P3.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.5</td><td>Q16.5</td><td>/6.26</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P3.2</td></tr><tr><td>⊘DQa.6</td><td>Q16.6</td><td>/6.27</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P4.1</td></tr><tr><td>⊘DQa.7</td><td>Q16.7</td><td>/6.28</td><td colspan="2">1-Załącz pompę P4.2</td></tr><tr><td>⊘DQb.0</td><td>Q17.0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.1</td><td>Q17.1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.2</td><td>Q17.2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.3</td><td>Q17.3</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.4</td><td>Q17.4</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.5</td><td>Q17.5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.6</td><td>Q17.6</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⊘DQb.7</td><td>Q17.7</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)</td></tr></table>												-PLC1	SM 1223 DC/RLY			Panel nr:					Slot nr:	Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis		⊘DIa.0	I16.0	/7.2	1-Awaria zasuwę ZP3		⊘DIa.1	I16.1	/7.3	1-Zasuwa ZP3 zamknięta		⊘DIa.2	I16.2	/7.4	1-Zasuwa ZP3 otwarta		⊘DIa.3	I16.3	/7.5	1-Zasuwa ZP3 tryb auto		⊘DIa.4	I16.4	/7.7	1-Awaria zasuwę ZP0		⊘DIa.5	I16.5	/7.9	1-Zasuwa ZP0 zamknięta		⊘DIa.6	I16.6	/7.10	1-Zasuwa ZP0 otwarta		⊘DIa.7	I16.7	/7.11	1-Zasuwa ZP0 tryb auto		⊘DIb.0	I17.0	/5.3	1-Gotowość pompy P1.1		⊘DIb.1	I17.1	/5.5	1-Tryb auto pompy P1.1		⊘DIb.2	I17.2	/5.3	1-Praca pompy P1.1		⊘DIb.3	I17.3	/5.9	1-Gotowość pompy P1.2		⊘DIb.4	I17.4	/5.11	1-Tryb auto pompy P1.2		⊘DIb.5	I17.5	/5.9	1-Praca pompy P1.2		⊘DIb.6	I17.6	/5.15	1-Gotowość pompy P2.1		⊘DIb.7	I17.7	/5.17	1-Tryb auto pompy P2.1		PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)					-PLC1	SM 1223 DC/RLY			Panel nr:					Slot nr:	Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis		⊘DQa.0	Q16.0	/5.25	1-Załącz pompę P1.1		⊘DQa.1	Q16.1	/5.26	1-Załącz pompę P1.2		⊘DQa.2	Q16.2	/5.27	1-Załącz pompę P2.1		⊘DQa.3	Q16.3	/5.28	1-Załącz pompę P2.2		⊘DQa.4	Q16.4	/6.25	1-Załącz pompę P3.1		⊘DQa.5	Q16.5	/6.26	1-Załącz pompę P3.2		⊘DQa.6	Q16.6	/6.27	1-Załącz pompę P4.1		⊘DQa.7	Q16.7	/6.28	1-Załącz pompę P4.2		⊘DQb.0	Q17.0				⊘DQb.1	Q17.1				⊘DQb.2	Q17.2				⊘DQb.3	Q17.3				⊘DQb.4	Q17.4				⊘DQb.5	Q17.5				⊘DQb.6	Q17.6				⊘DQb.7	Q17.7				PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-PLC1	SM 1223 DC/RLY			Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zacisk WE (SINK/SOURCE)	Adres WE	Położenie WE	Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.0	I16.0	/7.2	1-Awaria zasuwę ZP3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.1	I16.1	/7.3	1-Zasuwa ZP3 zamknięta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.2	I16.2	/7.4	1-Zasuwa ZP3 otwarta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.3	I16.3	/7.5	1-Zasuwa ZP3 tryb auto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.4	I16.4	/7.7	1-Awaria zasuwę ZP0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.5	I16.5	/7.9	1-Zasuwa ZP0 zamknięta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.6	I16.6	/7.10	1-Zasuwa ZP0 otwarta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIa.7	I16.7	/7.11	1-Zasuwa ZP0 tryb auto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.0	I17.0	/5.3	1-Gotowość pompy P1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.1	I17.1	/5.5	1-Tryb auto pompy P1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.2	I17.2	/5.3	1-Praca pompy P1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.3	I17.3	/5.9	1-Gotowość pompy P1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.4	I17.4	/5.11	1-Tryb auto pompy P1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.5	I17.5	/5.9	1-Praca pompy P1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.6	I17.6	/5.15	1-Gotowość pompy P2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DIb.7	I17.7	/5.17	1-Tryb auto pompy P2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-PLC1	SM 1223 DC/RLY			Panel nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Zacisk WY (SOURCE)	Adres WY	Położenie WY	Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.0	Q16.0	/5.25	1-Załącz pompę P1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.1	Q16.1	/5.26	1-Załącz pompę P1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.2	Q16.2	/5.27	1-Załącz pompę P2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.3	Q16.3	/5.28	1-Załącz pompę P2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.4	Q16.4	/6.25	1-Załącz pompę P3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.5	Q16.5	/6.26	1-Załącz pompę P3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.6	Q16.6	/6.27	1-Załącz pompę P4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQa.7	Q16.7	/6.28	1-Załącz pompę P4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
⊘DQb.0	Q17.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.1	Q17.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.2	Q17.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.3	Q17.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.4	Q17.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.5	Q17.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.6	Q17.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
⊘DQb.7	Q17.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PLC (moduł we/wy cyfrowych) – 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC/240VAC 2A przełącznik)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<div>PC SCHEMATIC Automation</div> <table><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="5">Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R14</td><td colspan="2">Temat:</td><td colspan="2">Rewizja proj.:</td><td colspan="2">Strona</td></tr><tr><td colspan="5">Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">9</td></tr><tr><td colspan="5">Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC</td><td colspan="2">Rysunek nr:</td><td colspan="2">Rewizja str.:</td><td colspan="2">Poprzednia strona</td></tr><tr><td colspan="5">Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R14 v06</td><td colspan="2">Konstr. (projekt/strona):</td><td colspan="2">Ost. wydruk:</td><td colspan="2">Następna strona</td></tr><tr><td colspan="5">Ozn. ref. strony:</td><td colspan="2">Opis:</td><td colspan="2">Zatw. (inicjał/data):</td><td colspan="2" rowspan="49">Ost. zmiana:</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><</table>													Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R14					Temat:		Rewizja proj.:		Strona		Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.									9		Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC					Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona		Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R14 v06					Konstr. (projekt/strona):		Ost. wydruk:		Następna strona		Ozn. ref. strony:					Opis:		Zatw. (inicjał/data):		Ost. zmiana:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R14					Temat:		Rewizja proj.:		Strona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.									9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC					Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R14 v06					Konstr. (projekt/strona):		Ost. wydruk:		Następna strona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Ozn. ref. strony:					Opis:		Zatw. (inicjał/data):		Ost. zmiana:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									







PC|SCHEMATIC Automation




-PLC0	IM 155-6 PN ST		Panel nr:
			Slot nr:
Zacisk	Funkcja	Położenie	Opis
⌀X80: 1L+	24VDC		
⌀X80: 1M	24VDC		
⌀X80: 2L+	24VDC		
⌀X80: 2M	24VDC		
I/O(interfejs sieciowy Standard) – 24VDC, Profinet			
-PLC0.1	BA 2xRJ45		Panel nr:
			Slot nr:
Zacisk	Funkcja	Położenie	Opis
⌀X1.P1R(RJ45)	PROFINET:1		
⌀X1.P2R(RJ45)	PROFINET:2		
I/O(adapter magistrali) – BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty miedziane 2xRJ45			

-PLC3		DQ 4x24VDC/2A ST		4 wyjścia cyfrowe	Panel nr:
					Slot nr:
Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)		Adres WY	Położenie WY	Opis	
Ø1		DQ0	/ .5	1-Załącz dmuchawę D1	
Ø2		DQ1	/ .6	1-Załącz dmuchawę D2	
Ø3		DQ2	/ .7	1-Załącz dmuchawę D3	
Ø4		DQ3			
I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO(4x24VDC 2A)					

-PLC1	DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych	Panel nr:
				Slot nr:
Zacisk WE (SINK)	Adres WE	Położenie WE	Opis	
Ø1	DI0	/11.8	1-Awaria dmuchawy D1	
Ø2	DI1	/11.6	1-Praca dmuchawy D1	
Ø3	DI2	/12.8	1-Awaria dmuchawy D2	
Ø4	DI3	/12.6	1-Praca dmuchawy D2	
Ø5	DI4	/13.8	1-Awaria dmuchawy D3	
Ø6	DI5	/13.6	1-Praca dmuchawy D3	
Ø7	DI6			
Ø8	DI7		1-Obecność zasilania	
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI(1x8, 24VDC, Sink)				

-PLC2	DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych	Panel nr:
				Slot nr:
Zacisk WE (SINK)	Adres WE	Położenie WE	Opis	
Ø1	DI0	/11.3	1-Auto dmuchawy D1	
Ø2	DI1	/12.3	1-Auto dmuchawy D2	
Ø3	DI2	/13.3	1-Auto dmuchawy D3	
Ø4	DI3			
Ø5	DI4			
Ø6	DI5			
Ø7	DI6			
Ø8	DI7			
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI(1x8, 24VDC, Sink)				



Zestawienie części rozdzielni R14

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
2	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. usz.	DEHN	1
3	1010000000	WPE 2.5	Złączka śrubowa ochronna WPE 2.5	WEIDMULLER	6
4	1010100000	WPE 4	Złączka śrubowa ochronna WPE 4	WEIDMULLER	16
5	1010200000	WPE 6	Złączka śrubowa ochronna WPE 6	WEIDMULLER	5
6	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	6
7	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	51
8	1020080000	WDU 2.5 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, niebieska	WEIDMULLER	6
9	1020100000	WDU 4	Złączka śrubowa przelotowa WDU 4, beżowa	WEIDMULLER	40
10	1020180000	WDU 4 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 4, niebieska	WEIDMULLER	4
11	4008190100032	WDU 6 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, niebieska	WEIDMULLER	5
12	4008190163440	WDU 6	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, beżowa	WEIDMULLER	15
13	4011209719262	3RW30361BB04	Softstart kompaktowy 24VAC/DC (200-480VAC 45A 22kW, S2, IP00, zaciski śrubowe)	SIEMENS	4
14	4011209719439	3RW30261BB14	Softstart kompaktowy 110-230VAC/DC (200-480VAC 25A 11kW, S0, IP20, zaciski śrubowe)	SIEMENS	4
15	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	14
16	4015080469384	PKZM0-16	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	8
17	4015080469889	PKZM4-40	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	4
18	4015080587712	DILEEM-01(230V50/60HZ)	Ministyczny 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 6,6A 3kW, IP20, 1r)	EATON ELECTRIC	4

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015080727354	PKZM0-1,6	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	2
20	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	14
21	4015081115563	LN3-400-I	Rozłącznik mocy, 400A	EATON ELECTRIC	1
22	4015081549207	SPBT12-280-3+NPE	Ogranicznik przepięć 3+1P kl. 1+2 (B+C), 280VAC 25kA (8/20us) 12.5kA (10/350us) 1.5kV	EATON ELECTRIC	1
23	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	14
24	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	16
25	4015082168278	M22-WRLK-G	Pokrętko podśw. z kr. piórkiem, 2 poł., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	12
26	4015082168476	M22-WRLK3-G	Pokrętko podśw. z kr. piórkiem, 3 poł., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	2
27	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
28	4015082357801	CFI6-25/4/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 3P+N 230/400VAC 25A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	2
29	4015082482497	Z-SLS/CB/3	Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia wkładki 3P 400V 2-63A (5kA)	EATON ELECTRIC	2
30	4015082696054	CLS6-B2-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 2A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	3
31	4015082696078	CLS6-B6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	2
32	4015082696092	CLS6-B13-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 13A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	3
33	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
34	4015082703516	CLS6-C13-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 13A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
35	4015082704209	CLS6-C16/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 16A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	3
36	4015082765583	DILM7-10	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 7A 3kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	1

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
37	4015082768386	DILM12-10(230V50/60HZ)	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 12A 5,5kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	4
38	4015082785208	FAZ-B1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'B'	EATON ELECTRIC	1
39	4015082785468	FAZ-C1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'C'	EATON ELECTRIC	2
40	4047623402763	CPU 1215C DC/RLY	Sterownik PLC (kompaktowy CPU) - 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik)	SIEMENS, Profinet	1
41	6418677191916	KE64			3
42	6418677191923	KE64.2			1
43	6418677192050	KE69.3			1
44	6940408100350	SM 1231 AI	PLC (moduł wejść analogowych) - 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy: $\pm 2.5V, \pm 5V, \pm 12V$)	SIEMENS	3
45	6940408100404	SM 1221 DC 16DI	PLC (moduł wejść cyfrowych) - 16DI (4x4, 24VDC, Sink/Source)	SIEMENS	1
46	6940408100510	SM 1223 DC/RLY	PLC (moduł we/wy cyfrowych) - 16DI(2x8, 24VDC, Sink/Source), 16DO(4x4, 24VDC, Sink/Source) 2A przekaźnik	SIEMENS	1
47	8012823115450	95.05	Gniazdo wtykowe do przekaźnika 40.51/52/61, 41.52/61, 44.52/62/86 (10A, 250V)	FINDER	38
48	8012823240282	40.52.8.230.00.00	Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)	FINDER	10
49	8012823240435	40.52.9.024.00.00	Przekaźnik miniaturowy 24VDC (2p 8A, AgNi)	FINDER	28
50	Akumulator żelowy	12VDC 7.5Ah			2
51	MeanWell_50W24V	AD-55B	Zasilacz impulsowy (185-255VAC/24VDC, 1,8A, 50W, IP20)	MEAN Well	1
52	PUN-3C	PUN-3C			1
53	STEG_01143000	KTO 011	Termostat zamykający (NO), do układów wentylacji i chłodzenia, -10..+50 st. C	STEGO	1
54	STEG_01800000	FF 018	Wentylator z filtrem FF 018, 21 m3/h, 230 VAC	STEGO	1

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

[illegible]

Zestawienie części rozdzielni R19

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	6ES7131-6BF00-0BA0	DI 8x24VDC ST			2
2	6ES7132-6BD20-0BA	DQ 4x24VDC/2A ST			1
3	1010500000	WPE 35	Złączka śrubowa ochronna WPE 35	WEIDMULLER	3
4	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	6
5	1020500000	WDU 35	Złączka śrubowa przelotowa WDU 35	WEIDMULLER	9
6	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	3
7	4015080469384	PKZM4-50	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	3
8	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	3
9	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	3
10	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	3
11	4015082165598	M22-LED-G	Element z diodą LED 12-30 V, zielona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	3
12	4015082168278	M22-WRLK-G	Pokrętko podśw. z kr. piórkiem, 2 poł., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	3
13	4015082482497	Z-SLS/CB/3	Rozłącznik bezpiecznikowy z sygnalizacją przepalenia wkładki 3P 400V 2-63A (5A)	EATON ELECTRIC	1
14	4019169449625	6SE6430-2UD27-5CA0	Trójfazowy przemiennik częstotliwości 3AC400V (3x0..Ue 19A 7.5kW, RS485)	SIEMENS	1
15	4019169449663	6SE6430-2UD32-2DA0	Trójfazowy przemiennik częstotliwości 3AC400V (3x0..Ue 45A 22kW, RS485)	SIEMENS	1
16	4019169449670	6SE6430-2UD33-0DA0	Trójfazowy przemiennik częstotliwości 3AC400V (3x0..Ue 62A 30kW, RS485)	SIEMENS	1
17	4025515080824	IM 155-6 PN ST	I/O (interfejs sieciowy Standard) - 24VDC, Profinet	SIEMENS	1
18	4047618051013	BA 2xRJ45	I/O (adapter magistrali) - BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty media	SIEMENS	1

PC|SCHEMATIC Automation

[illegible]




San-System


Rozdzielnia R6A


Spis treści


[illegible]




PCISCHMATIC Automation








PCISCHMATIC Automation





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td colspan="2">-PLC0</td><td colspan="2">IM 155-6 PN ST</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk</td><td colspan="2">Funkcja</td><td colspan="2">Polozenie</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">ØX80: 1L+</td><td colspan="2">24VDC</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">ØX80: 1M</td><td colspan="2">24VDC</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">ØX80: 2L+</td><td colspan="2">24VDC</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">ØX80: 2M</td><td colspan="2">24VDC</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(interfejs sieciowy Standard) – 24VDC, Profinet</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC0.1</td><td colspan="2">BA 2xRJ45</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="6"></td><td colspan="2" rowspan="6">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk</td><td colspan="2">Funkcja</td><td colspan="2">Polozenie</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">ØX1.P1R(RJ45)</td><td colspan="2">PROFINET:1</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">ØX1.P2R(RJ45)</td><td colspan="2">PROFINET:2</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(adapter magistrali) – BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty miedziane 2xRJ45</td></tr></table>												-PLC0		IM 155-6 PN ST				Panel nr:				Slot nr:		Zacisk		Funkcja		Polozenie		Opis						ØX80: 1L+		24VDC										ØX80: 1M		24VDC										ØX80: 2L+		24VDC										ØX80: 2M		24VDC										I/O(interfejs sieciowy Standard) – 24VDC, Profinet												-PLC0.1		BA 2xRJ45				Panel nr:				Slot nr:		Zacisk		Funkcja		Polozenie		Opis						ØX1.P1R(RJ45)		PROFINET:1										ØX1.P2R(RJ45)		PROFINET:2										I/O(adapter magistrali) – BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty miedziane 2xRJ45																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC0		IM 155-6 PN ST				Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk		Funkcja		Polozenie		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ØX80: 1L+		24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ØX80: 1M		24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ØX80: 2L+		24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ØX80: 2M		24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I/O(interfejs sieciowy Standard) – 24VDC, Profinet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC0.1		BA 2xRJ45				Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk		Funkcja		Polozenie		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ØX1.P1R(RJ45)		PROFINET:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ØX1.P2R(RJ45)		PROFINET:2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I/O(adapter magistrali) – BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty miedziane 2xRJ45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">-PLC1</td><td colspan="2">DI 8x24VDC ST</td><td colspan="2">8 wejść cyfrowych</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="11"></td><td colspan="2" rowspan="11">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk WE (SINK)</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DI0</td><td colspan="2">/2.7</td><td colspan="6">1-Awaria dmuchawy D1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DI1</td><td colspan="2">/2.5</td><td colspan="6">1-Praca dmuchawy D1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DI2</td><td colspan="2">/3.7</td><td colspan="6">1-Awaria dmuchawy D2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DI3</td><td colspan="2">/3.5</td><td colspan="6">1-Praca dmuchawy D2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø5</td><td colspan="2">DI4</td><td colspan="2">/4.7</td><td colspan="6">1-Awaria dmuchawy D3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø6</td><td colspan="2">DI5</td><td colspan="2">/4.5</td><td colspan="6">1-Praca dmuchawy D3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø7</td><td colspan="2">DI6</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">Ø8</td><td colspan="2">DI7</td><td colspan="2">/8.3</td><td colspan="6">1-Obecność zasilania</td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC2</td><td colspan="2">DI 8x24VDC ST</td><td colspan="2">8 wejść cyfrowych</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="11"></td><td colspan="2" rowspan="11">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk WE (SINK)</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DI0</td><td colspan="2">/5.3</td><td colspan="6">1-Gotowość mieszadła M1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DI1</td><td colspan="2">/5.3</td><td colspan="6">1-Praca mieszadła M1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DI2</td><td colspan="2">/5.9</td><td colspan="6">1-Gotowość mieszadła M2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DI3</td><td colspan="2">/5.9</td><td colspan="6">1-Praca mieszadła M2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø5</td><td colspan="2">DI4</td><td colspan="2">/6.3</td><td colspan="6">1-Gotowość mieszadła M3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø6</td><td colspan="2">DI5</td><td colspan="2">/6.3</td><td colspan="6">1-Praca mieszadła M3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø7</td><td colspan="2">DI6</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">Ø8</td><td colspan="2">DI7</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC3</td><td colspan="2">DI 8x24VDC ST</td><td colspan="2">8 wejść cyfrowych</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="11"></td><td colspan="2" rowspan="11">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk WE (SINK)</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DI0</td><td colspan="2">/7.3</td><td colspan="6">1-Gotowość pompy osadu P1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DI1</td><td colspan="2">/8.1</td><td colspan="6">1-Praca pompy osadu P1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DI2</td><td colspan="2">/7.9</td><td colspan="6">1-Gotowość pompy osadu P2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DI3</td><td colspan="2">/8.2</td><td colspan="6">1-Praca pompy osadu P2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø5</td><td colspan="2">DI4</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">Ø6</td><td colspan="2">DI5</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">Ø7</td><td colspan="2">DI6</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">Ø8</td><td colspan="2">DI7</td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)</td></tr></table>												-PLC1		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:		Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø1		DI0		/2.7		1-Awaria dmuchawy D1						Ø2		DI1		/2.5		1-Praca dmuchawy D1						Ø3		DI2		/3.7		1-Awaria dmuchawy D2						Ø4		DI3		/3.5		1-Praca dmuchawy D2						Ø5		DI4		/4.7		1-Awaria dmuchawy D3						Ø6		DI5		/4.5		1-Praca dmuchawy D3						Ø7		DI6										Ø8		DI7		/8.3		1-Obecność zasilania						I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)												-PLC2		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:		Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø1		DI0		/5.3		1-Gotowość mieszadła M1						Ø2		DI1		/5.3		1-Praca mieszadła M1						Ø3		DI2		/5.9		1-Gotowość mieszadła M2						Ø4		DI3		/5.9		1-Praca mieszadła M2						Ø5		DI4		/6.3		1-Gotowość mieszadła M3						Ø6		DI5		/6.3		1-Praca mieszadła M3						Ø7		DI6										Ø8		DI7										I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)												-PLC3		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:		Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø1		DI0		/7.3		1-Gotowość pompy osadu P1						Ø2		DI1		/8.1		1-Praca pompy osadu P1						Ø3		DI2		/7.9		1-Gotowość pompy osadu P2						Ø4		DI3		/8.2		1-Praca pompy osadu P2						Ø5		DI4										Ø6		DI5										Ø7		DI6										Ø8		DI7										I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)											
-PLC1		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DI0		/2.7		1-Awaria dmuchawy D1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DI1		/2.5		1-Praca dmuchawy D1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DI2		/3.7		1-Awaria dmuchawy D2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DI3		/3.5		1-Praca dmuchawy D2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø5		DI4		/4.7		1-Awaria dmuchawy D3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø6		DI5		/4.5		1-Praca dmuchawy D3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø7		DI6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ø8		DI7		/8.3		1-Obecność zasilania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC2		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DI0		/5.3		1-Gotowość mieszadła M1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DI1		/5.3		1-Praca mieszadła M1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DI2		/5.9		1-Gotowość mieszadła M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DI3		/5.9		1-Praca mieszadła M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø5		DI4		/6.3		1-Gotowość mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø6		DI5		/6.3		1-Praca mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø7		DI6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ø8		DI7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC3		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DI0		/7.3		1-Gotowość pompy osadu P1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DI1		/8.1		1-Praca pompy osadu P1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DI2		/7.9		1-Gotowość pompy osadu P2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DI3		/8.2		1-Praca pompy osadu P2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø5		DI4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ø6		DI5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ø7		DI6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ø8		DI7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">-PLC4</td><td colspan="2">DI 8x24VDC ST</td><td colspan="2">8 wejść cyfrowych</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="11"></td><td colspan="2" rowspan="11">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Zacisk WE (SINK)</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DI0</td><td colspan="2">/2.2</td><td colspan="6">1-Tryb auto dmuchawy D1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DI1</td><td colspan="2">/3.2</td><td colspan="6">1-Tryb auto dmuchawy D2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DI2</td><td colspan="2">/4.2</td><td colspan="6">1-Tryb auto dmuchawy D3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DI3</td><td colspan="2">/5.5</td><td colspan="6">1-Tryb auto mieszadła M1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø5</td><td colspan="2">DI4</td><td colspan="2">/5.10</td><td colspan="6">1-Tryb auto mieszadła M2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø6</td><td colspan="2">DI5</td><td colspan="2">/6.4</td><td colspan="6">1-Tryb auto mieszadła M3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø7</td><td colspan="2">DI6</td><td colspan="2">/7.4</td><td colspan="6">1-Tryb auto pompy osadu P1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø8</td><td colspan="2">DI7</td><td colspan="2">/7.10</td><td colspan="6">1-Tryb auto pompy osadu P2</td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)</td></tr></table>												-PLC4		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:		Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø1		DI0		/2.2		1-Tryb auto dmuchawy D1						Ø2		DI1		/3.2		1-Tryb auto dmuchawy D2						Ø3		DI2		/4.2		1-Tryb auto dmuchawy D3						Ø4		DI3		/5.5		1-Tryb auto mieszadła M1						Ø5		DI4		/5.10		1-Tryb auto mieszadła M2						Ø6		DI5		/6.4		1-Tryb auto mieszadła M3						Ø7		DI6		/7.4		1-Tryb auto pompy osadu P1						Ø8		DI7		/7.10		1-Tryb auto pompy osadu P2						I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-PLC4		DI 8x24VDC ST		8 wejść cyfrowych		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zacisk WE (SINK)		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DI0		/2.2		1-Tryb auto dmuchawy D1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DI1		/3.2		1-Tryb auto dmuchawy D2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DI2		/4.2		1-Tryb auto dmuchawy D3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DI3		/5.5		1-Tryb auto mieszadła M1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø5		DI4		/5.10		1-Tryb auto mieszadła M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø6		DI5		/6.4		1-Tryb auto mieszadła M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø7		DI6		/7.4		1-Tryb auto pompy osadu P1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø8		DI7		/7.10		1-Tryb auto pompy osadu P2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I/O(moduł wejść dwustanowych) – 8DI (1x8, 24VDC, Sink)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">-PLC5</td><td colspan="2">DQ 4x24VDC/2A ST</td><td colspan="2">4 wyjścia cyfrowe</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)</td><td colspan="2">Adres WY</td><td colspan="2">Polozenie WY</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DQ0</td><td colspan="2">/8.1</td><td colspan="6">1-Załącz dmuchawę D1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DQ1</td><td colspan="2">/8.2</td><td colspan="6">1-Załącz dmuchawę D2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DQ2</td><td colspan="2">/8.3</td><td colspan="6">1-Załącz dmuchawę D3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DQ3</td><td colspan="2">/8.7</td><td colspan="6">1-Załącz pompę osadu P1</td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC6</td><td colspan="2">DQ 4x24VDC/2A ST</td><td colspan="2">4 wyjścia cyfrowe</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)</td><td colspan="2">Adres WY</td><td colspan="2">Polozenie WY</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø1</td><td colspan="2">DQ0</td><td colspan="2">/8.4</td><td colspan="6">1-Załącz mieszadło M1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø2</td><td colspan="2">DQ1</td><td colspan="2">/8.5</td><td colspan="6">1-Załącz mieszadło M2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø3</td><td colspan="2">DQ2</td><td colspan="2">/8.6</td><td colspan="6">1-Załącz mieszadło M3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø4</td><td colspan="2">DQ3</td><td colspan="2">/8.8</td><td colspan="6">1-Załącz pompę osadu P2</td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)</td></tr></table>												-PLC5		DQ 4x24VDC/2A ST		4 wyjścia cyfrowe		Panel nr:				Slot nr:		Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)		Adres WY		Polozenie WY		Opis						Ø1		DQ0		/8.1		1-Załącz dmuchawę D1						Ø2		DQ1		/8.2		1-Załącz dmuchawę D2						Ø3		DQ2		/8.3		1-Załącz dmuchawę D3						Ø4		DQ3		/8.7		1-Załącz pompę osadu P1						I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)												-PLC6		DQ 4x24VDC/2A ST		4 wyjścia cyfrowe		Panel nr:				Slot nr:		Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)		Adres WY		Polozenie WY		Opis						Ø1		DQ0		/8.4		1-Załącz mieszadło M1						Ø2		DQ1		/8.5		1-Załącz mieszadło M2						Ø3		DQ2		/8.6		1-Załącz mieszadło M3						Ø4		DQ3		/8.8		1-Załącz pompę osadu P2						I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)																																																																																																																																																																																																																																															
-PLC5		DQ 4x24VDC/2A ST		4 wyjścia cyfrowe		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)		Adres WY		Polozenie WY		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DQ0		/8.1		1-Załącz dmuchawę D1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DQ1		/8.2		1-Załącz dmuchawę D2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DQ2		/8.3		1-Załącz dmuchawę D3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DQ3		/8.7		1-Załącz pompę osadu P1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC6		DQ 4x24VDC/2A ST		4 wyjścia cyfrowe		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)		Adres WY		Polozenie WY		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø1		DQ0		/8.4		1-Załącz mieszadło M1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø2		DQ1		/8.5		1-Załącz mieszadło M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø3		DQ2		/8.6		1-Załącz mieszadło M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø4		DQ3		/8.8		1-Załącz pompę osadu P2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I/O(moduł wyjść dwustanowych) – 4DO (4x24VDC 2A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">-PLC7</td><td colspan="2">AI 4xU/I 2-wire ST</td><td colspan="2">4 wejścia analogowe</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Nazwa/Zacisk WE</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø13</td><td colspan="2">Uv0</td><td colspan="2">A5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia azotanów komory 1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø14</td><td colspan="2">Uv1</td><td colspan="2">B5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia zawiesiny komory 1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø15</td><td colspan="2">Uv2</td><td colspan="2">A6.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia tlenu komory 1</td></tr><tr><td colspan="2">Ø16</td><td colspan="2">Uv3</td><td colspan="2">B6.A6</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC8</td><td colspan="2">AI 4xU/I 2-wire ST</td><td colspan="2">4 wejścia analogowe</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Nazwa/Zacisk WE</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø13</td><td colspan="2">Uv0</td><td colspan="2">A5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia azotanów komory 2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø14</td><td colspan="2">Uv1</td><td colspan="2">B5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia zawiesiny komory 2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø15</td><td colspan="2">Uv2</td><td colspan="2">A6.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia tlenu komory 2</td></tr><tr><td colspan="2">Ø16</td><td colspan="2">Uv3</td><td colspan="2">B6.A6</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)</td></tr><tr><td colspan="2">-PLC9</td><td colspan="2">AI 4xU/I 2-wire ST</td><td colspan="2">4 wejścia analogowe</td><td colspan="2">Panel nr:</td><td colspan="2" rowspan="7"></td><td colspan="2" rowspan="7">Slot nr:</td></tr><tr><td colspan="2">Nazwa/Zacisk WE</td><td colspan="2">Adres WE</td><td colspan="2">Polozenie WE</td><td colspan="6">Opis</td></tr><tr><td colspan="2">Ø13</td><td colspan="2">Uv0</td><td colspan="2">A5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia azotanów komory 3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø14</td><td colspan="2">Uv1</td><td colspan="2">B5.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia zawiesiny komory 3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø15</td><td colspan="2">Uv2</td><td colspan="2">A6.A6</td><td colspan="6">Poziom stężenia tlenu komory 3</td></tr><tr><td colspan="2">Ø16</td><td colspan="2">Uv3</td><td colspan="2">B6.A6</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)</td></tr></table>												-PLC7		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:		Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 1						Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 1						Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 1						Ø16		Uv3		B6.A6								I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)												-PLC8		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:		Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 2						Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 2						Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 2						Ø16		Uv3		B6.A6								I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)												-PLC9		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:		Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis						Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 3						Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 3						Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 3						Ø16		Uv3		B6.A6								I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)																																																																																																																																																											
-PLC7		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø16		Uv3		B6.A6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC8		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø16		Uv3		B6.A6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-PLC9		AI 4xU/I 2-wire ST		4 wejścia analogowe		Panel nr:				Slot nr:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nazwa/Zacisk WE		Adres WE		Polozenie WE		Opis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø13		Uv0		A5.A6		Poziom stężenia azotanów komory 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø14		Uv1		B5.A6		Poziom stężenia zawiesiny komory 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø15		Uv2		A6.A6		Poziom stężenia tlenu komory 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø16		Uv3		B6.A6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I/O(moduł wejść analogowych) – 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4–20mA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

San

SYSTEM

San-System

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R6A

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia 6A v03

Ozn. ref. strony:

Opis:

Temat:

Rysunek nr:

Konstr. (projekt/strona): T.Penner /

Zatw. (inicjał/data): /

Rewizja proj.:

Rewizja str.:

Ost. wydruk: 2016-10-01

Ost. zmiana: 2016-08-23

Strona

Poprzednia strona

Następna strona

Liczba stron rozdziału: 20

PC|SCHEMATIC Automation

10

9

Z.Cze1

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	6ES7131-6BF00-0BA0	DI 8x24VDC ST			4
2	6ES7132-6BD20-0BA	DQ 4x24VDC/2A ST			2
3	6ES7134-6HD00-0BA1	AI 4xU/I 2-wire ST			12
4	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
5	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. uszł	DEHN	1
6	1010000000	WPE 2.5	Złączka śrubowa ochronna WPE 2.5	WEIDMULLER	3
7	1010100000	WPE 4	Złączka śrubowa ochronna WPE 4	WEIDMULLER	5
8	1010500000	WPE 35	Złączka śrubowa ochronna WPE 35	WEIDMULLER	4
9	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	12
10	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	34
11	1020100000	WDU 4	Złączka śrubowa przelotowa WDU 4, beżowa	WEIDMULLER	15
12	1020500000	WDU 35	Złączka śrubowa przelotowa WDU 35	WEIDMULLER	12
13	1020580000	WDU 35 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 35	WEIDMULLER	1
14	4011209377370	3RW3026-1AB04	SIRIUS, układ łagodnego rozruchu, S0, 25A, 11KW/400V	SIEMENS	3
15	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	8
16	4015080469384	PKZM0-16	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	2
17	4015080469889	PKZM0-20	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	3
18	4015080715627	Z5-125/SK4	Silnikowy przekaźnik przeciąż. 100-125 A, 1Z1R	EATON ELECTRIC	3

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015080727354	PKZM0-1,6	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	3
20	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	5
21	4015081115563	LN3-400-I	Rozłącznik mocy, 400A	EATON ELECTRIC	1
22	4015081549207	SPBT12-280-3+NPE	Ogranicznik przepięć 3+1P kl. 1+2 (B+C), 280VAC 25kA (8/20us) 12.5kA (10/350us) 1.5kV	EATON ELECTRIC	1
23	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	8
24	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	8
25	4015082165598	M22-LED-G	Element z diodą LED 12-30 V, zielona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	3
26	4015082168278	M22-WRLK-G	Pokrętko podśw. z kr. piórkem, 2 poł., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	8
27	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
28	4015082696078	CLS6-B6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	2
29	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
30	4015082765583	DILM7-10	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 7A 3kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	1
31	4015082768386	DILM12-10(230V50/60HZ)	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 12A 5,5kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	2
32	4019169449700	6SE6430-2UD35-5FA0	Trójfazowy przemiennik częstotliwości 3AC400V (3x0..Ue 110A 55kW, RS485)	SIEMENS	6
33	4025515080824	IM 155-6 PN ST	I/O (interfejs sieciowy Standard) - 24VDC, Profinet	SIEMENS	1
34	4047618051013	BA 2xRJ45	I/O (adapter magistrali) - BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty media RJ45	SIEMENS	1
35	4047623404552	BU-Send	I/O (terminal bazowy) - podstawka dla BusAdapter BA-Send	SIEMENS	9
36	8012823076645	55.34.9.024.0040	Przełącznik miniaturowy przemysłowy 24VDC (4p 7A, AgNi, wskaźnik+blokada)	FINDER	3

PC|SCHEMATIC Automation



San-System

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R6A		Temat:	Rewizja proj.:	Strona	Z.Cze2
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.					
Tytuł strony: Zestawienie części		Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	Z.Cze1
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia 6A v03		Konstr. (projekt/strona): F.Penner /	Ost. wydruk: 2016-10-01	Następna strona	Z.Cze3
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2016-08-23	Liczba stron rozdziału: 20	

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
37	8012823115436	94.04	Gniazdo wtykowe do przełącznika 55.32/34, 85.02/04 (10A, 250V) + sprężyna	FINDER	3
38	8012823115450	95.05	Gniazdo wtykowe do przełącznika 40.51/52/61, 41.52/61, 44.52/62/86 (10A, 250V)	FINDER	13
39	8012823240435	40.52.9.024.00.00	Przełącznik miniaturowy 24VDC (2p 8A, AgNi)	FINDER	13
40	Akumulator żelowy	12VDC 7.5Ah			2
41	MeanWell_50W24V	AD-55B	Zasilacz impulsowy (185-255VAC/24VDC, 1,8A, 50W, IP20)	MEAN Well	1
42	PUN-3C	PUN-3C			1
43	STEG_01143000	KTO 011	Termostat zamykający (NO), do układów wentylacji i chłodzenia, -10..+50 st. C	STEGO	1
44	STEG_01800000	FF 018	Wentylator z filtrem FF 018, 21 m3/h, 230 VAC	STEGO	1
45	WEINTEK_7	MT8100i	Dotykowy panel HMI (TFT-LCD Color 10.0", 400MHz RISC, 24VDC, RS232/485, CAN, USB)	WEINTEK	1
46	czujnik stężenia azotanów czujnik stężenia azotanów				3
47	czujnik stężenia tlenu czujnik stężenia tlenu				3
48	czujnik stężenia zawiesiny czujnik stężenia zawiesiny				3

PC|SCHEMATIC Automation



San-System

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R6A		Temat:	Rewizja proj.:	Strona	Z.Cze3
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.					
Tytuł strony: Zestawienie części		Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	Z.Cze2
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia 6A v03		Konstr. (projekt/strona): F. Penner /	Ost. wydruk: 2016-10-01	Następna strona	Z.Sk1
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2016-08-23	Liczba stron rozdziału: 20	



San-System

Rozdzielnia RPPZ

Spis treści

Lp.	Tytuł	Ostatnia zmiana	Nr strony
1	Dystrybucja mocy	2016-08-25	1
2	Układ sterowania pompy P1	2016-08-25	2
3	Układ sterowania pompy P2	2016-08-25	3
4	Wejścia/wyjścia sterownika PLC	2016-08-25	4
5	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC	2016-08-25	5
6	Zestawienie części	2016-08-25	Z.Cze

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia RPPZ v03

PC|SCHEMATIC Automation

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Pompownie sieciowe - Bielsk Podlaski


Nazwa strony: Spis treści

Ozn. ref. strony:




San-System


Nr projektu:	Rewizja proj.:	Strona	SpTr
DCC:		Skala:	1:1
Nr rysunku:		Poprz. strona:	
Projektant (proj./str.) T.Penn		Nast. strona:	1
Zatw. (data/initial)		Ost. zmiana:	Liczba stron rozdziału: 13



PC/SCHEMATIC Automation



PCSchematic Automation



Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	12VDC 7.5Ah	Akumulator żelowy			2
2	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
3	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. usz.	DEHN	1
4	1010200000	WPE 6	Złączka śrubowa ochronna WPE 6	WEIDMULLER	2
5	1010400000	WPE 16	Złączka śrubowa ochronna WPE 16	WEIDMULLER	2
6	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	3
7	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	9
8	1020400000	WDU 16	Złączka śrubowa przelotowa WDU 16	WEIDMULLER	6
9	1020480000	WDU 16 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 16	WEIDMULLER	2
10	3250612369973	EP503N	Przełącznik bistabilny 1NO+1NC, 48VAC / 24VDC	HAGER	1
11	4008190163440	WDU 6	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, beżowa	WEIDMULLER	6
12	4011209719651	3RW30181BB04	Softstart kompaktowy 24VAC/DC (200-480VAC 17.6A 7.5kW, S00, IP20, zaciski	SIEMENS	2
13	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	2
14	4015080469384	PKZM0-16	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	2
15	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	2
16	4015081114382	LZMC1-A32-I	Wyłącznik mocy, 32A	EATON ELECTRIC	1
17	4015081549207	SPBT12-280-3+NPE	Ogranicznik przepięć 3+1P kl. 1+2 (B+C), 280VAC 25kA (8/20us) 12.5kA (10/350us) 15kV	EATON ELECTRIC	1
18	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	7

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	2
20	4015082163785	M22-K01	Element stykowy 1NC, zac. śr.	EATON ELECTRIC	2
21	4015082165581	M22-LED-R	Element z diodą LED 12-30 V, czerwona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	4
22	4015082165598	M22-LED-G	Element z diodą LED 12-30 V, zielona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	3
23	4015082167721	M22-L-R	Główka lampki sygnalizacyjnej, płaska	EATON ELECTRIC	3
24	4015082169251	M22-DL-R	Napęd przycisku podśw. płaski z samopowrotem	EATON ELECTRIC	2
25	4015082169275	M22-DL-G	Napęd przycisku podśw. płaski z samopowrotem	EATON ELECTRIC	2
26	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
27	4015082703486	CLS6-C4-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 4A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
28	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
29	4015082704216	CLS6-C20/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 20A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
30	4015082704391	CLS6-B6/1N-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	1
31	4044773063745	ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2,5	Przewód giętki sterowniczy i przyłączeniowy nieekranowany (300/500V, płaszcz PAPP, żyły numerowane)	EATON ELECTRIC	-
32	4047618055424	CPU 1214C DC/DC/RLY	Sterownik PLC (kompaktowy CPU) - 24VDC, 14DI(1x14), 10DO(2x5, przekaźnik 120V), Profinet	SIEMENS	1
33	6940408100909	SB 1231 AI	PLC (płyta wejść analogowych) - 1AI (napięcie/prąd, zakres roboczy: ±2.5V, ±5V, ±10V, ±20mA)	SIEMENS	1
34	8012823076645	55.34.9.024.0040	Przełącznik miniatury przemysłowy 24VDC (4p 7A, AgNi, wskaźnik+blokada)	FINDER	5
35	8012823115436	94.04	Gniazdo wtykowe do przełącznika 55.32/34, 85.02/04 (10A, 250V) + sprężyna	FINDER	5
36	8012823115450	95.05	Gniazdo wtykowe do przełącznika 40.51/52/61, 41.52/61, 44.52/62/86 (10A, 250V)	FINDER	8

PCISCHMATIC Automation

Zestawienie części

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
37	8012823240435	40.52.9.024.00.00	Przełącznik miniaturowy 24VDC (2p 8A, AgNi)	FINDER	8
38	Czujnik poziomu	Czujnik poziomu			1
39	MAC-3	MAC-3			2
40	MeanWell_50W24V	AD-55B	Zasilacz impulsowy (185-255VAC/24VDC, 1,8A, 50W, IP20)	MEAN Well	1
41	PUN-3C	PUN-3C			1
42	STEG_01172000	ZR 011	Termostat podwójny otw. (NC) 0..+60 st.C i zam. (NO), 0..+60 st.C	STEGO	1
43	STEG_01800000	FF 018	Wentylator z filtrem FF 018, 21 m3/h, 230 VAC	STEGO	1
44	STEG_14012000	HG 140	Ogrzewacz 45W, 12..30V AC/DC	STEGO	1



San-System

Rozdzielnia R1B i R3AB

Spis treści

Lp.	Tytuł	Ostatnia zmiana	Nr strony
1	Rozdział mocy	2016-08-19	1
2	Dystrybucja zasilania do urządzeń zewnętrznych	2016-08-18	2
3	Dystrybucja zasilania do urządzeń zewnętrznych	2016-08-19	3
4	Układ sterowania zasuwą Z1	2016-08-19	4
5	Układ sterowania zasuwą Z2	2016-08-19	5
6	Układ sterowania zasuwą Z3	2016-08-19	6
7	Wejścia/wyjścia cyfrowe sterownika PLC	2016-08-25	7
8	Wejścia cyfrowe i analogowe sterownika PLC	2016-08-25	8
9	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC w rozdzielni R1B	2016-08-25	9
10	Dystrybucja zasilania w rozdzielni R3AB	2016-08-25	10
11	Układ sterowania zasuwy w komorze defosfatacji	2016-08-19	11
12	Układ sterowania mieszadłem M2	2016-08-19	12
13	Układ sterowania mieszadłem M3	2016-08-19	13
14	Wejścia/wyjścia sterownika PLC w rozdzielni R3AB	2016-08-19	14
15	Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC w rozdzielni R3AB	2016-08-19	15
16	Zestawienie części dla rozdzielni R1B	2016-08-25	Z.Cze
17	Zestawienie części dla rozdzielni R3AB	2016-08-25	CZE(1)

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1B R3AB v04

PC|SCHEMATIC Automation

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielnia R1B


Nazwa strony: Spis treści

Ozn. ref. strony:




San-System


Nr projektu:	Rewizja proj.:	Strona	SpTr
DCC:		Skala:	1:1
Nr rysunku:	Rewizja str.:	Poprz. strona:	
Projektant (proj./str.) T.Penn	Ost. wydruk: 2016-10-17	Nast. strona:	1
Zatw. (data/inicjał)	Ost. zmiana: 2016-08-25	Liczba stron rozdziału:	31




/12




PCISCHMATIC Automation




PC|SCHEMATIC Automation




Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielnia R1B		Temat:	Rewizja proj.:	Strona
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.				3
Tytuł strony: Dystrybucja zasilania do urządzeń zewnętrznych		Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1B R3AB v04		Konstr. (projekt/strona):	Ost. wydruk:	Następna strona
Ozn. ref. strony:		Zatw. (inicjał/data):	Ost. zmiana:	Liczba stron rozdziału:
Opis:				31




PCISCHMATIC Automation



PCISCHMATIC Automation



PC/SCHEMATIC Automation




Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielni R1B		Temat:	Rewizja proj.:	Strona
Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona
Tytuł strony: Wejścia/wyjścia cyfrowe sterownika PLC		Konstr. (projekt/strona):	Ost. wydruk:	Następna strona
Nazwa pliku: Wyk. rozdzielni R1B R3AB v04		Zatw. (inicjał/data):	Ost. zmiana:	Liczba stron rozdziału:
Ozn. ref. strony:		Opis:		

12Panel nr:
Slot nr:Panel nr:
Slot nr:Panel nr:
Slot nr:Panel nr:
Slot nr:Panel nr:
Slot nr:Panel nr:
Slot nr:


Panel nr:
Slot nr:

Panel nr:
Slot nr:


Panel nr:
Slot nr:



PCISCHMATIC Automation



PCISCHMATIC Automation



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-PLC0

IM 155-6 PN ST

Panel nr:
Slot nr:

Zacisk

Funkcja

Położenie

Opis

ØX80:1L+

24VDC

ØX80:1M

24VDC

ØX80:2L+

24VDC

ØX80:2M

24VDC

I/O (interfejs sieciowy Standard) - 24VDC, Profinet

-PLC0.1

BA 2xRJ45

Panel nr:
Slot nr:

Zacisk

Funkcja

Położenie

Opis

ØX1.P1R(RJ45)

PROFINET:1

ØX1.P2R(RJ45)

PROFINET:2

I/O (adapter magistrali) - BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty miedziane 2xRJ45

-PLC1

DI 8x24VDC ST

8 wejść cyfrowych

Panel nr:
Slot nr:

Zacisk WE (SINK)

Adres WE

Położenie WE

Opis

Ø1

DI0

/14.1

1-Awaria zasuwy Z1

Ø2

DI1

/14.4

1-Praca zasuwy Z1

Ø3

DI2

/14.5

1-Zamknięta zasuwa Z1

Ø4

DI3

/14.6

1-Otwarta zasuwa Z1

Ø5

DI4

/14.7

1-Auto zasuwy Z1

Ø6

DI5

Ø7

DI6

Ø8

DI7

I/O (moduł wejść dwustanowych) - 8DI (1x8, 24VDC, Sink)

-PLC2

DI 8x24VDC ST

8 wejść cyfrowych

Panel nr:
Slot nr:

Zacisk WE (SINK)

Adres WE

Położenie WE

Opis

Ø1

DI0

/14.8

1-Gotowość mieszadła M2

Ø2

DI1

/12.3

1-Praca mieszadła M2

Ø3

DI2

/12.4

1-Tryb auto mieszadła M2

Ø4

DI3

/14.9

1-Gotowość mieszadła M3

Ø5

DI4

/13.3

1-Praca mieszadła M3

Ø6

DI5

/13.4

1-Tryb auto mieszadła M3

Ø7

DI6

Ø8

DI7

I/O (moduł wejść dwustanowych) - 8DI (1x8, 24VDC, Sink)

-PLC3

DQ 4x24VDC/2A ST

4 wyjścia cyfrowe

Panel nr:
Slot nr:

Nazwa/Zacisk WY (SOURCE)

Adres WY

Położenie WY

Opis

Ø1

DQ0

/14.3

1-Zamknij zasuwę 1

Ø2

DQ1

/14.4

1-Otwórz zasuwę 1

Ø3

DQ2

/14.5

1-Załącz mieszadło M2

Ø4

DQ3

/14.6

1-Załącz mieszadło M3

I/O (moduł wyjść dwustanowych) - 4DO (4x24VDC 2A)

-PLC4

AI 4xU/I 2-wire ST

4 wejścia analogowe

Panel nr:
Slot nr:

Nazwa/Zacisk WE

Adres WE

Położenie WE

Opis

Ø13

Uv0

A5.AG

CH0

/14.1

Procent otwarcia zasuwy

Ø14

Uv1

B5.AG

CH1

Ø15

Uv2

A6.AG

CH2

Ø16

Uv3

B6.AG

CH3

I/O (moduł wejść analogowych) - 4AI (napięcie/prąd, zakres roboczy:10V lub 4-20mA)

San

SYSTEM

San-System

Nazwa projektu: Projekt wykonawczy rozdzielnia R1B

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Tytuł strony: Zestawienie wejść/wyjść sterownika PLC w rozdzielni R3AB

Nazwa pliku: Wyk. rozdzielnia R1B R3AB v04

Ozn. ref. strony: +R3

Opis: Rozdzielnia komór defosfatacji,

Temat:

Rysunek nr:

Konstr. (projekt/strona): T.Penner /

Zatw. (inicjał/data): /

Rewizja proj.:

Rewizja str.:

Ost. wydruk: 2016-10-17

Ost. zmiana: 2016-08-19

Strona

15

Poprzednia strona

Następna strona

Liczba stron rozdziału:

31

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części dla rozdzielni R1B

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	6ES7131-6BF00-0BA0	DI 8x24VDC ST			3
2	6ES7132-6BD20-0BA	DQ 4x24VDC/2A ST			2
3	6ES7134-6HD00-0BA1	AI 4xU/I 2-wire ST			7
4	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
5	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. uszł.	DEHN	1
6	1010000000	WPE 2.5	Złączka śrubowa ochronna WPE 2.5	WEIDMULLER	8
7	1010200000	WPE 6	Złączka śrubowa ochronna WPE 6	WEIDMULLER	5
8	1010500000	WPE 35	Złączka śrubowa ochronna WPE 35	WEIDMULLER	1
9	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	9
10	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	52
11	1020080000	WDU 2.5 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, niebieska	WEIDMULLER	8
12	1020500000	WDU 35	Złączka śrubowa przelotowa WDU 35	WEIDMULLER	3
13	1020580000	WDU 35 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 35	WEIDMULLER	1
14	4008190100032	WDU 6 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, niebieska	WEIDMULLER	5
15	4008190163440	WDU 6	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, beżowa	WEIDMULLER	15
16	4015080101123	22DILEM	Blok styków pomocniczych (2z+2r, 690V 10A, montaż centralny)	EATON ELECTRIC	4
17	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	3
18	4015080587712	DILEEM-01(230V50/60HZ)	Ministyczny 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 6,6A 3kW, IP20, 1r)	EATON ELECTRIC	6

PC|SCHEMATIC Automation

Zestawienie części dla rozdzielni R1B

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015080727330	PKZM0-0,63	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	3
20	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	3
21	4015081114405	LZMC1-A50-I	Wyłącznik mocy, 50A	EATON ELECTRIC	1
22	4015081549207	SPBT12-280-3+NPE	Ogranicznik przepięć 3+1P kl. 1+2 (B+C), 280VAC 25kA (8/20us) 12.5kA (10/350us) 1.5kV	EATON ELECTRIC	1
23	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	3
24	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	6
25	4015082168476	M22-WRLK3-G	Pokrętko podśw. z kr. piórką, 3 poł., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	3
26	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
27	4015082357801	CFI6-25/4/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 3P+N 230/400VAC 25A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
28	4015082357887	CFI6-40/4/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 3P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
29	4015082696078	CLS6-B6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	2
30	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	4
31	4015082704162	CLS6-C4/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 4A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
32	4015082704186	CLS6-C10/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 10A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
33	4015082704193	CLS6-C13/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 13A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
34	4015082704209	CLS6-C16/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 16A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	2
35	4015082765583	DILM7-10	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 7A 3kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	1
36	4015082785468	FAZ-C1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'C'	EATON ELECTRIC	3

PC|SCHEMATIC Automation

--	--	--	--	--	--	--	--

Zestawienie części dla rozdzielni R1B

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
37	4015082785895	FAZ-K0,5/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 0.5A (15kA) 'K'	EATON ELECTRIC	2
38	4025515080824	IM 155-6 PN ST	I/O (interfejs sieciowy Standard) - 24VDC, Profinet	SIEMENS	1
39	4047618051013	BA 2xRJ45	I/O (adapter magistrali) - BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty media RJ45	SIEMENS	1
40	4047623404552	BU-Send	I/O (terminal bazowy) - podstawka dla BusAdapter BA-Send	SIEMENS	8
41	8012823115450	95.05	Gniazdo wtykowe do przekaźnika 40.51/52/61, 41.52/61, 44.52/62/86 (10A, 250V)	FINDER	21
42	8012823240282	40.52.8.230.00.00	Przekaźnik miniaturowy 230VAC (2p 8A, AgNi)	FINDER	15
43	8012823240435	40.52.9.024.00.00	Przekaźnik miniaturowy 24VDC (2p 8A, AgNi)	FINDER	6
44	Akumulator żelowy	12VDC 7.5Ah			2
45	MeanWell_50W24V	AD-55B	Zasilacz impulsowy (185-255VAC/24VDC, 1,8A, 50W, IP20)	MEAN Well	1
46	PUN-3C	PUN-3C			1
47	STEG_01143000	KTO 011	Termostat zamykający (NO), do układów wentylacji i chłodzenia, -10..+50 st. C	STEGO	1
48	STEG_01800000	FF 018	Wentylator z filtrem FF 018, 21 m3/h, 230 VAC	STEGO	1
49	czujnik pH	czujnik pH			1
50	czujnik poziomu	czujnik poziomu			2

Zestawienie części dla rozdzielni R3AB

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
1	6ES7131-6BF00-0BA0	DI 8x24VDC ST			2
2	6ES7132-6BD20-0BA	DQ 4x24VDC/2A ST			1
3	6ES7134-6HD00-0BA1	AI 4xU/I 2-wire ST			2
4	0100-4280	G380	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V G380	LEGRAND	1
5	901100	DR 230 FML	DEHNrail 230 FML Ogranicznik przepięć (2-polowy) klasy D ze zdaln. sygn. usz.	DEHN	1
6	1010000000	WPE 2.5	Złączka śrubowa ochronna WPE 2.5	WEIDMULLER	1
7	1010200000	WPE 6	Złączka śrubowa ochronna WPE 6	WEIDMULLER	3
8	1011000000	WSI 6	Złączka śrubowa bezpiecznikowa WSI 6	WEIDMULLER	1
9	1020000000	WDU 2.5	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, beżowa	WEIDMULLER	16
10	1020080000	WDU 2.5 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 2.5, niebieska	WEIDMULLER	1
11	4008190100032	WDU 6 BL	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, niebieska	WEIDMULLER	1
12	4008190163440	WDU 6	Złączka śrubowa przelotowa WDU 6, beżowa	WEIDMULLER	9
13	4015080101123	22DILEM	Blok styków pomocniczych (2z+2r, 690V 10A, montaż centralny)	EATON ELECTRIC	4
14	4015080250456	TM-1-15431/EZ	Przełączniki pracy ręczna-automatyczna 60°, Hand-0-Auto, 1 pakiet, do wbudowania	EATON ELECTRIC	3
15	4015080469896	PKZM0-25	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	2
16	4015080523024	DILEM-10(230V50/60HZ)	Ministyczny 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 8,8A 4kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	2
17	4015080587712	DILEEM-01(230V50/60HZ)	Ministyczny 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 6,6A 3kW, IP20, 1r)	EATON ELECTRIC	2
18	4015080727330	PKZM0-0,63	Wyłącznik silnikowy PKZM0	EATON ELECTRIC	1



PC|SCHEMATIC Automation



Zestawienie części dla rozdzielni R3AB

Lp.	Nr artykułu	Typ	Opis	Producent	Ilość
19	4015080728962	NHI11-PKZ0	Styki pomocnicze normalne 1r+1z NHI11-PKZ0	EATON ELECTRIC	3
20	4015082163747	M22-A	Łącznik mocujący	EATON ELECTRIC	5
21	4015082163761	M22-K10	Element stykowy 1NO, zac. śr.	EATON ELECTRIC	3
22	4015082163785	M22-K01	Element stykowy 1NC, zac. śr.	EATON ELECTRIC	2
23	4015082165598	M22-LED-G	Element z diodą LED 12-30 V, zielona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	-
24	4015082165659	M22-LED230-G	Element z diodą LED 85-264 V, zielona, zac. śr.	EATON ELECTRIC	2
25	4015082168476	M22-WRLK3-G	Pokrętko podśw. z kr. piórką, 3 pol., bez samopowr., 60 st.	EATON ELECTRIC	1
26	4015082169251	M22-DL-R	Napęd przycisku podśw. płaski z samopowrotem	EATON ELECTRIC	2
27	4015082169275	M22-DL-G	Napęd przycisku podśw. płaski z samopowrotem	EATON ELECTRIC	2
28	4015082357641	CFI6-40/2/003-A-DE	Wyłącznik różnicowoprądowy bezzwłoczny 1P+N 230/400VAC 40A (6kA) 'A 30mA	EATON ELECTRIC	1
29	4015082696078	CLS6-B6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'B'	EATON ELECTRIC	2
30	4015082703493	CLS6-C6-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 230/400VAC 6A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
31	4015082704209	CLS6-C16/3-DP	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 3P 230/400VAC 16A (6kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
32	4015082765583	DILM7-10	Stycznik 3-biegunowy 230V 50/60Hz (690V 7A 3kW, IP20, 1z)	EATON ELECTRIC	2
33	4015082785468	FAZ-C1/1	Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny 1P 240/415VAC 1A (10kA) 'C'	EATON ELECTRIC	1
34	4025515080824	IM 155-6 PN ST	I/O (interfejs sieciowy Standard) - 24VDC, Profinet	SIEMENS	1
35	4047618051013	BA 2xRJ45	I/O (adapter magistrali) - BusAdapter Profinet dla MI/CPU ET 200SP, porty media Ethernet	SIEMENS	1
36	4047623404552	BU-Send	I/O (terminal bazowy) - podstawka dla BusAdapter BA-Send	SIEMENS	4


PC|SCHEMATIC Automation



--	--	--	--	--	--	--	--	--

-  - kamery obrotowe
 - kamery stacjonarne



San-System		www.san-system.com.pl		e-mail: biuro@san-system.com.pl	
SAN-SYSTEM		OBIĘT:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim	
ul. Mazurska 30A		INWESTOR:		Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwowska 37, 17-100 Bielsk Podlaski	
19-400 Olecko		TEMAT:		Plan zagospodarowania terenu ELEKTRYKA - kamery zewnętrzne	
Projektant		mgr inż. Barbara Marciński		Nr ewid. SUW/339/80	
Sprawdzający		inż. Sławomir Romanowski		Nr ewid. PGL/0104/PWOE/06	
Asystent projekt.		mgr inż. Tomasz Penner		czerwiec 2016r.	
				Skala 1:500	
				Nr rys.16	
				Podpis	



-  - kamery obrotowe
-  - kamery stacjonarne

 www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl			
SAN- SYSTEM ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim	
	INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Służbowa 37, 17-100 Bielsk Podlaski	
	TEMAT:	Plan zagospodarowania terenu ELEKTRYKA - kamery zewnętrzne	
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Branda elektryczna Projektant	mgr inż. Barbara Marciniak	Nr ewid. SUW/339/80	czerwiec 2016r.
Branda elektryczna Sprawdzający	inż. Sławomir Romanowski	Nr ewid. PDL/0104/PWOE/06	czerwiec 2016r.
Branda elektryczna Asystent projekt.	mgr inż. Tomasz Penner		czerwiec 2016r.
			Skala 1:500
			Nr rys. 17
			Podpis