

RZUT PRZYZIEMIENIA skala 1:50

RZUT PIĘTRA skala 1:50



istn. otok FeZn30x4mm - sprawdzić ciążłość przewodu i R_u , w przypadku $R_u \geq [Q]$ niż wymagane wg obliczeń technicznych wzmoćnić otok uzieniemiem pionowym szpilkowym