


SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM



LEGENDA:

- 1 - ZAWÓR GŁÓWNY ODCINAJĄCY (GRZYBKOWY)
- 2 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY
- 3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY ZE SPUSTEM
- 4 - FILTR SIATKOWY
- 5 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- 6 - REDUKTOR CIŚNIENIA
- 7 - ZAWÓR ODCINAJĄCY

Uwaga:

Zgodnie z zaleceniami producentów wodomierzy należy zastosować odcinki proste:

- przed wodomierzem o długości 5 x dn wodomierza,
- za wodomierzem o długości 3 x dn wodomierza.

Zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli wodomierzowej.

Po stronie wyjściowej z reduktora ciśnienia należy zastosować prosty odcinek rury o długości przynajmniej 5 x dn

 San-System		www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl		
Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski TEMAT: Schemat montażu wodomierza			Skala b.s.
				Nr rys. 7
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	czerwiec 2016r.	
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Jurczyk	WAM/0091/PWOS/15	czerwiec 2016r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Karolina Górka - Dziaczek		czerwiec 2016r.	
Asystent Projektanta	inż. Marlena Rejkowicz		czerwiec 2016r.	