

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.

Rzędna dna kanału	140,87	140,97	139,29	139,29	139,29	140,29
Zagłębienie dna kanału [m]	4,40		0,75	0,75	0,75	
Odległości [m]		10,39			6,95	1,0
Średnice, materiał		Stal kwasoodporna dz = 204x2 mm		Stal k.o. dz = 304x2 mm	Stal kwasoodporna dz = 254x2 mm	
Długość trasy [m]	0,00		10,39		17,34	18,34
	5		4	3	2	1

San-System
www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: **SAN- SYSTEM** ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	**OBIEKT:** Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim **INWESTOR:** Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski **TEMAT:** **Profil instalacji napowietrzania komory nitryfikacji (Obiekt nr 6A)**			Skala 1:100 Nr rys. 17
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	WAM/0076/POOS/04	czerwiec 2016r.	
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Jurczyk	WAM/0091/PWOS/15	czerwiec 2016r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Karolina Górska - Dziaczek		czerwiec 2016r.	
Asystent Projektanta	inż. Marlena Rejkowicz		czerwiec 2016r.	