

Załącznik 1

Bielsk Podlaski, dn. 10.10.2016r.

L. dz./ RE3/TO/8167/16/2016

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski**

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 28.09.2016r nr RE3/8167/2016 określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z planowaną modernizacją budynku stacji transformatorowej 3-X6 Oczyszczalnia na terenie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim.

1. Miejsce występującej kolizji: **Bielsk Podlaski dz. 4699/1**
2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki:
 - a) linia kablowa SN Bielsk Podlaski – Szpital typu 3xXRUHAKXs1x120;
 - b) linia kablowa SN Bielsk Podlaski – Oczyszczalnia typu 3xXRUHAKXs1x120;
 - c) linia kablowa SN Bielsk Podlaski – Hoop typu 3xXRUHAKXs1x120

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

- a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
 1. Linii kablowych SN
- b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej:
 - 1) demontaż w niezbędnym zakresie odcinków linii kablowych SN i ułożenie ich nowej trasy;
 - 2) założenie rur osłonowych w niezbędnym zakresie;
- c) uzgodnić dokumentację projektową w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski

- w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 - e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów, gdy w wyniku usunięcia kolizji przenoszone/ odtworzone urządzenia zostaną umieszczone na nieruchomości, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,
 - f) Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci:
decyzji zezwalającej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urządzenia po zakończeniu procesu usunięcia kolizji zostaną w całości zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zaś, gdy przebudowywane urządzenia wykorzystywane są wyłącznie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, a koszt usunięcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieść powinna Spółka – zobowiązanie Inwestora do nieodpłatnego, umownego użyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych,
 - g) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
 - h) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - i) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
 - j) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji zgodnie z załącznikiem do niniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczna Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięcie kolizji wiąże się z

obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.

10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.

Anna Ostrowska
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Odział
Rejon Energetyczny Lublin, Modliszki
Wydział Inżynierii
Włodzimierz Polanowski


.....
zatwierdził

QWV
12.10.2016. R.

Bielsk Podlaski, dn. 10.10.2016r.

L. dz./ RE3/TO/8167/2016

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski



Dotyczy: warunków usunięcia kolizji przy ST 3-X6 Oczyszczalnia w Bielsku Podlaskim

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące określenia warunków usunięcia kolizji w sieci elektroenergetycznej z planowaną przebudową stacji transformatorowej 3-X6 Oczyszczalnia zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim informuje, iż wszelkie przebudowy sprawnych elementów sieci należących do PGE kolidujących z pracami budowlanymi, nowobudowanymi obiektami, drogami wykonywane są kosztem i staraniem strony zainteresowanej usunięciem zaistniałej kolizji. Przebudowa może być realizowana po wydaniu Warunków usunięcia kolizji oraz po podpisaniu stosownej Umowy. Kompletny Wniosek o wydanie wspomnianych warunków powinien zawierać:


- a) Dokładne określenie Inwestora wnioskującego o usunięcie kolizji,
- b) Wskazanie sposobu reprezentacji Inwestora z załączeniem odpisu z właściwego rejestru (dla Inwestora będącego podmiotem gospodarczym),
- c) Wskazanie miejsca kolizji wraz z załącznikiem graficznym obrazującym zakres występowania kolizji,
- d) Dokumenty potwierdzające prawo do władania nieruchomością, na której dotychczas usytuowane są urządzenia,
- e) Proponowaną nową lokalizację urządzeń i dokumenty umożliwiające władanie tą nieruchomością,
- f) Wypis z rejestru gruntów w/w nieruchomości,
- g) Informację czy Inwestor zamierza współfinansować plany inwestycyjne (w tym kolizję) ze środków wspólnotowych.

W celu przyspieszenia realizacji zadania w załączeniu niniejszego pisma przesyłamy wydane warunki usunięcia kolizji oraz niezbędne druki do uzupełnienia. Po skompletowaniu niezbędnych

danych i dokumentów (punkt d,f,g) oraz podpisanie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia przedstawiona zostanie propozycja umowy.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku współfinansowania przebudowy ze środków wspólnotowych realizację przedmiotowego zadania należy dokonać w sposób który umożliwi wydanie dla PGE Dystrybucja S.A. przebudowanych urządzeń oraz nakładów po zakończeniu prac.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Świdnik
Rejon Energetyczny Świdnik Podlaski
Wydział Rejonowy Sieciowego

Włodzimierz Polanowski

Sprawę prowadzi:
Tomasz Ostaszewski
Tel.wew.85 676 63 65

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie warunków usunięcia kolizji
2. Oświadczenie o pokryciu kosztów

**WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW
USUNIĘCIA KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI I SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
PGE DYSTRYBUCJA S.A.**

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy lub Nazwa Firmy		
Adres	Ulica	
	Numer domu/nr lokalu	
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
Numer telefonu		
PESEL (podaje osoba fizyczna)		
NIP (podaje osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)		
REGON (podaje osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)		
Numer KRS (podaje osoba prawna)		

**II. OPIS I LOKALIZACJA OBIEKTU KOLIDUJĄCEGO Z SIECIĄ
ELEKTROENERGETYCZNĄ**

Nazwa obiektu	
Gmina	
Miejscowość	
Ulica	
Numer	
Numery geodezyjne działek	

Proponowana nowa lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż podany w oznaczeniu wnioskodawcy)

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać przy udziale środków pomocowych UE: ☐ TAK ☐ NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: ☐ TAK ☐ NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2143) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego: ☐ TAK ☐ NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297) o transporcie kolejowym: ☐ TAK ☐ NIE

Załączniki wymagane:

1. Załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca oraz zakresu występowania kolizji.
2. Załącznik graficzny z propozycją nowej lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.
3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) bądź zaświadczenie (wydruk) z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
4. Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo).
5. Dodatkowy - opisowy:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w celu określenia warunków usunięcia kolizji, zawarcia oraz realizacji umowy o usunięcie kolizji. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku. (dla osób fizycznych)

Miejsce składania wniosku

Data wniosku

(imię i nazwisko - czytelny podpis
pieczęć osoby upoważnionej)

....., dn.

OŚWIADCZENIE

Mając na uwadze fakt, że przeprowadzenie prac budowlanych polegających na modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim spowoduje kolizję z istniejącą na tym terenie siecią dystrybucyjną PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w piśmie znak RE3/TO/8167/2016 z dnia 10.10.2016r., zobowiązuję/zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich kosztów wykonania czynności zmierzających do usunięcia zaistniałej kolizji na zasadach określonych w warunkach i umowie.

.....

Uwaga! Oświadczenie w imieniu podmiotów gospodarczych powinno być składane zgodnie z reprezentacją, w przypadku osób fizycznych pozostających we wspólnocie majątkowej oświadczenie podpisują oboje współmałżonków.

